

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
31122000-7	Generator electric	ETT 750E2	Turcia	Electrotech trade	Frecvența Generator de Curent Electric 50 Hz Tensiune Generator de Curent Electric 400 V Factor de putere Generator de Curent Electric $\cos 0,8 \varnothing$ Faze 3 Putere pasivă LTP Generator de Curent Electric min. 700 kVA Putere pasivă LTP Generator de Curent Electric min. 560 kW Putere nominală PRP Generator de Curent Electric min. 650 kVA Putere nominală PRP Generator de Curent Electric 525 kW Sistem de racire motor Lichid Regulator de viteză Electronic Combustibil Generator de Curent Electric Diesel Sistem de pornire Electric Capacitate motor la pornire 7 kW Circuit electric 24V 24 V Timp de funcționare la 100% PRP	Frecvența Generator de Curent Electric 50 Hz Tensiune Generator de Curent Electric 400 V Factor de putere Generator de Curent Electric $\cos 0,8 \varnothing$ Faze 3 Putere pasivă LTP Generator de Curent Electric min. 742 kVA Putere pasivă LTP Generator de Curent Electric min. 594 kW Putere nominală PRP Generator de Curent Electric min. 675 kVA Putere nominală PRP Generator de Curent Electric 540 kW Sistem de racire motor Lichid Regulator de viteză Electronic Combustibil Generator de Curent Electric Diesel Sistem de pornire Electric Capacitate motor la pornire 7 kW Circuit electric 24V 24 V Timp de funcționare la 100% PRP	

				min 5 h (ore) Generatorul să fie carcasat Panou AAR (anclansare automată de rezervă) min 1000 A Pe baza de intreruptoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire Sistem de excitare AREP sau echivalent (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii Panou de comanda manual / automat Termen de garanție Min 24 luni Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție Instruirea utilizatorilor Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației Certificate 2006/42/CE - Machinery Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare Certificat de dealer și service autorizat în RM Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizati de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	min 5 h (ore) Generatorul să fie carcasat Panou AAR (anclansare automată de rezervă) min 1000 A Pe baza de intreruptoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire Sistem de excitare AREP sau echivalent (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii Panou de comanda manual / automat Termen de garanție 24 luni Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție Instruirea utilizatorilor Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației Certificate 2006/42/CE - Machinery Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare Certificat de dealer și service autorizat în RM Certificat eliberat pentru 2 ingineri care au fost școlarizati de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Vasile Midoni _____ În calitate de: _____ Director general _____
Ofertantul: _____ TeCaPro S.R.L. _____ Adresa: _____ str.Bucuresti, 42/6a, mun. Chisinau _____

