

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ID 21019271 din 7 februarie 2020, 44400000-4							
Denumirea licitației: Piloni b/a, piloni zincăți							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31330000-8	Bunuri				Conform standardelor producătorului		Conform standardelor producătorului
	Lotul 1						
	Piloni pentru linie de transport SV 9.5-2				Conform standardelor producătorului	-	-
	Total Lotul 1						
	Lotul 2						
	Piloni pentru linie de transport SV 10.5-5	SV 10.5-5	RM	AB	Conform standardelor producătorului	GOST 13015-2003 GOST 2663-91	
	Total Lotul 2						
	Lotul 3						
	Piloni zincăți H= 4 m	AD1 40-5	Turcia	Mitaș Polis	Diametru bazei - nu mai mică de 100 mm, Grosimea metalului - nu mai mică de 3 mm. Fereastră de revizie – nu mai mică de 60 mm în lățime.	Diametru bazei - nu mai mică de 129 mm, Grosimea metalului - nu mai mică de 3 mm. Fereastră de revizie – nu mai mică de 80 mm în lățime. Fara consolă conform clarificări oferite de autoritatea contractantă	
	Total Lotul 3						
	Lotul 4						
	Piloni zincăți H= de la 7 m până la 10m	AD1-80-5_T4_R0	Turcia	Mitaș Polis	Diametru bazei - nu mai mică de 200 mm. Grosimea metalului - nu mai mică de 4-5 mm. Fereastră de revizie – nu mai mică de 80 mm în lățime.	Diametru bazei - nu mai mică de 200 mm. Grosimea metalului - nu mai mică de 4-5 mm. Fereastră de revizie – nu mai mică de 80 mm în lățime. Fara consolă conform clarificări oferite de autoritatea contractantă	
	Total Lotul 4						
	TOTAL						



Semnat:

Numele, Prenumele: **Nguyen Huu Thuy**
Ofertantul: **SRL Electrocon**

În calitate de: **Director general**
Adresa: **mun. Chișinău, str. M. Dragan 19**