



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. OI IPP-311-2020

din 25 septembrie 2020

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL:

Hidrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PBT (cod NCM MD 2711 1397)

PRODUCĂTORUL:

OOO "Gazprom pererabotka" or. Orenburg, Federația Rusă

CLIENTUL:

"TEZED-S" SRL, MD, mun. Chișinău, str. Hîncești, 61, tel. 238380

DATELE PRIVIND INSPECȚIA:

Inspecția a fost efectuată la depozitul petrolier al firmei, s. Gura Camencii, r-nul Florești,

Data inspecției: 23.09.2020, condițiile de mediu: +24 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 485,150 tone.

Lotul este însoțit de invoice nr. 271T-25.08.2020 din 25.08.2020.

Data fabricației produsului - august 2020, termen de garanție - 6 luni de la data fabricației, conform documentelor de însoțire.

Produsul este transportat în cisterne feroviare.

Lotul este depozitat în rezervoare orizontale pentru gaz.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevare a probei nr. OI IPP-311 din 23.09.2020;

Raportul de încercări nr. 21-20 GL din 24.09.2020, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul sumar de evaluare nr. OI IPP-311 din 25.09.2020.

REZULTATELE INSPECȚIEI:

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1, 2, 7, 8, 10 (tipul A)

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Valentina JURAVLIOVA

Svetlana TCACENCO

Șef secția inspecția
produse petroliere

Inspector



Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.21-20 GL din 24.09.2020

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 24,4 °C , presiunea: 748 mm/Hg

Nr.	Denumirea indicelor	Metoda încercării	Norma DN	Rezultatele Încercării	Echipamente
1.	Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C : - pentru tipul A -10 - pentru tipul B -5 - pentru tipul C 0 - pentru tipul D +10 - pentru tipul E +20	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	Min. 150 kPa	372,7 430,3 494,2 642,0 820,5	Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М»
2.	Cifra octanică „motor”, a eșantionului de GPL	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa B	>89,0	92,0	
3.	Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă)	EN 27941	<0,5	< 0,1	
4.	Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	<1550	1286	
5	Miros	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa A	Neplăcut și specific	Pozitiv	Odorimetru «OO-4»

Șef secția inspecția produse petroliere

Inspector

Valentina JURAVLIOVA

Svetlana TCACENCO