

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21457854 din 21.07.2025						
Obiectul achiziției: <u>Materialelor și echipamentului pentru întreținerea laboratorului electrotehnic</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Manșon de cuplare, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.	Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240 (KBT)	Rusia	KBT	3CTn10-150/240 Scop aplicație conexiune cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație intern/extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm ² Conectori cu șuruburi incluși 3	Conform caietului de sarcini	
Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.	Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 (KBT)	Rusia	KBT	3KHTn10-150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm ² Fără vîrfuri de șuruburi	Conform caietului de sarcini	
Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.	Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70/120 (KBT)	Rusia	KBT	3KHTn10-70/120 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 70/120 mm ² Fără vîrfuri de șuruburi	Conform caietului de sarcini	
Manjetă termocontractabilă pentru reparație	Манжета ремонтная	Rusia	KBT	TPM 100/25 - 1200 Scop, aplicație reparație cablu	Conform caietului de sarcini	

cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.	термоусаживаемая ТРМ 100/25-1200 (KBT)			Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Da Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 100 Diametru după contractație 25 Lungimea 1200 mm		
Tub termocontrac- tabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.	Трубка термоусадочная СТТК-115/34 (KBT)	Rusia	KBT	СТТК 115/34 - 1250 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 115 Diametru după contractație 34 Lungimea 1250 mm	Conform caietului de sarcini	
Tub termocontrac- tabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.	Трубка термоусадочная СТТК-75/20 (KBT)	Rusia	KBT	СТТК 75/22 - 1220 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 22 Lungimea 1220 mm	Conform caietului de sarcini	
Mănușă termocon- tractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.	Перчатка термоусаживаемая 4ТПИ-150/240 (KBT)	Rusia	KBT	4ТПИ 150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 35	Conform caietului de sarcini	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:___**Lisnic Constantin**___ În calitate de: ___**Director**__

Ofertantul: ___**LT-Power Group SRL,**___ Adresa (sediul): ___**str. Petricani, 94, mun. Chişinău**_____

E-mail: ___**lt-powergroup@mail.ru**___ Telefon (fix şi mobil): ____**069726028, 069452789**__