

Către grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice

Evaluarea ofertelor prezentate la concursul privind achiziționarea aparate de aer condiționat din punct de vedere tehnic

Nr. lot	Denumirea bunurilor	BTS PRO	KAZINST GRUP SRL	ELPO SRL
1	Aparate de aer condiționat	Nu corespunde: s-a solicitat - Interval de temperatură de funcționare (încălzire): de la -20°C la +20°C; Agent de răcire: R-410A; s-a oferit Interval de temperatură de funcționare (încălzire): de la -15°C la +20°C; Agent de răcire: R-32	Nu corespunde: s-a solicitat - Nivel de zgomot admisibil: max. 23 Db; Agent de răcire: R-410A; s-a oferit - Interval de temperatură de funcționare (încălzire): de la -15°C la +20°C; Agent de răcire: R-32 Nivel de zgomot admisibil: max. 56 Db;	Nu corespunde: s-a solicitat - Agent de răcire: R-410A; s-a oferit - Agent de răcire: R-32

Celelalte pozitii corespund cerințelor tehnice din caietul de sarcini

Șef secție termoficare



Stanislav Baltean

Coordonat:

Șef Direcție generală administrativă



Nicolae MUNTEANU

**Evaluarea ofertelor prezentate la concursul privind
achiziționarea materialelor electrice
din punct de vedere tehnic**

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Kazinst Grup SRL	Kazinst Grup SRL
8.	12800,00 L Convecteur, Tip control:	Конвектор TesY CN 03 200 MIS F	12000,00 L Nu corespunde: s-a solicitat – Tip control: electronic / telecomandă s-a ofertat – Tip control mecanic

Poziția nu corespunde cerințelor tehnice din caietul de sarcini

Șef Serviciul energetic



Iurie Tobultoc

Coordonat:

Șef Direcție generală administrativă



Nicolae MUNTEANU