

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1763986378060/21513188, conform SIA RSAP / M-Tender
Obiectul achiziției: Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru anul – 2026 »

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru anul 2026						
Lotul nr. 1 Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar						
50413200-5	Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar	-	-		1.1. Sistem de semnalizare incendiu, sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare	
				1.1. Sistem de semnalizare incendiu, sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare - Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc - C2000 – СП1 – 3 buc - C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc - C2000 – ПУ – 4 buc - ИП 212 – 3 СМ – 32 buc - C2000 – СП1 – 9 buc - Сигнал – 20П – 1buc - C2000 – М – 1 buc - ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc - ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc - РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc - Acumulator 12В/7,0h – 3 buc - Panou de control PC 5108 – 10 buc.	- Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc - C2000 – СП1 – 3 buc - C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc - C2000 – ПУ – 4 buc - ИП 212 – 3 СМ – 32 buc - C2000 – СП1 – 9 buc - Сигнал – 20П – 1buc - C2000 – М – 1 buc - ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc - ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc - РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc - Acumulator 12В/7,0h – 3 buc - Panou de control PC 5108 – 10 buc. - Tastieră PK 55011E1H – 2buc.	

				- Tastieră PK 55011E1H – 2buc. - Expansor PC 5204 – 9 buc. - Panou de control PC 1864 – 2 buc. - СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc - ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. - ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. - РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. - Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. - Ventilator 1 buc. - Clapete automate 9 buc.	- Expansor PC 5204 – 9 buc. - Panou de control PC 1864 – 2 buc. - СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc - ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. - ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. - РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. - Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. - Ventilator 1 buc. - Clapete automate 9 buc.	
				1.2.Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator - Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc - Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc - Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc - Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc - Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V:7 buc - Senzor fum (+10%) СПД3.10: 355 buc - Avertizator (+10%) HC103: 12 buc - Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	1.2.Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator - Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc - Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc - Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc - Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc - Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V:7 buc - Senzor fum (+10%) СПД3.10: 355 buc - Avertizator (+10%) HC103: 12 buc - Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	
				1.3.Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF - Dispozitiv de recepție și control: 1 buc - Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc - Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc - Sonerie: 3 buc - Releu, cheie: 10 buc - Avertizoare automate termice: 3 buc - Transmisor radio tip LARS: 1 buc - Sonerie tip Ivy-R: 1 buc - Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc - Detectoare de fum de 40mA: 88 buc - Indicator paralel IL0010: 10 buc - Declanșator de incendiu manual: 3 buc - Transmisor GSM GPRS: 1 buc	1.3.Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF - Dispozitiv de recepție și control: 1 buc - Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc - Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc - Sonerie: 3 buc - Releu, cheie: 10 buc - Avertizoare automate termice: 3 buc - Transmisor radio tip LARS: 1 buc - Sonerie tip Ivy-R: 1 buc - Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc - Detectoare de fum de 40mA: 88 buc - Indicator paralel IL0010: 10 buc - Declanșator de incendiu manual: 3 buc - Transmisor GSM GPRS: 1 buc	

				1.4. Sistem de semnalizare incendiu server UPU - Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc - Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc - Plata Releu REL 1 INT: 2 buc - Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc - Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc - Senzor de fum ID100+Base: 4 buc - Panou „Gaz nu intra” ISS022: 1 buc - Panou „Gaz pleacă” ISS022: 1 buc - Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc - Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc PUR 3/24: 1 buc - Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc - Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc - Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc - Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	1.4. Sistem de semnalizare incendiu server UPU - Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc - Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc - Plata Releu REL 1 INT: 2 buc - Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc - Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc - Senzor de fum ID100+Base: 4 buc - Panou „Gaz nu intra” ISS022: 1 buc - Panou „Gaz pleacă” ISS022: 1 buc - Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc - Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc PUR 3/24: 1 buc - Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc - Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc - Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc - Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	
				1.5. Sistem semnalizare incendiu subsol UPU - Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc - Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: 1 buc - Plata Releu REL 1 INT: 2 buc - Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc - Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc - Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc - Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc - Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc, - Declanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc - Sirena: 5 buc ,	1.5. Sistem semnalizare incendiu subsol UPU - Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc - Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: 1 buc - Plata Releu REL 1 INT: 2 buc - Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc - Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc - Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc - Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc - Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc, - Declanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc - Sirena: 5 buc ,	

				- Sirena Exterioară : 1 buc	Sirena Exterioară : 1 buc	
				1.6. Sistem semnalizare incendiu UPU - C 2000 M - 1 buc - Semnal 20П - 1 buc - C 2000 СП - 2 buc - C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc - ATS 100 - 1 buc - C 2000 ИТ- 1 buc - ИПК8-detector fum - 142 buc - ИПП detector manual de incendiu - 11 buc - Sirena SA 913F - 14 buc - Sirena МАІАК-12КП - 12 buc - РИП12 - 1 buc	1.6. Sistem semnalizare incendiu UPU - C 2000 M - 1 buc - Semnal 20П - 1 buc - C 2000 СП - 2 buc - C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc - ATS 100 - 1 buc - C 2000 ИТ- 1 buc - ИПК8-detector fum - 142 buc - ИПП detector manual de incendiu - 11 buc - Sirena SA 913F - 14 buc - Sirena МАІАК-12КП - 12 buc - РИП12 - 1 buc	
				1.7. Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU - Dispozitiv "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone) 9 buc. - Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc - Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc - Transmisor radio/GPRS/LAN 9 buc - Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc - Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc - Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. - Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IC0020 10 buc - Stingător OP-6 automat 11 buc.	1.7. Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU - Dispozitiv "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone) 9 buc. - Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc - Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc - Transmisor radio/GPRS/LAN 9 buc - Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc - Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc - Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. - Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IC0020 10 buc - Stingător OP-6 automat 11 buc.	
				1.8.Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie - Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc - Panou repetoare LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc	1.8.Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie - Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc - Panou repetoare LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc	

				- Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc - Baterii 12v,7A/H - 4 buc - Modul cu releu REL1INT - 4 buc - Detector optic de fum ID 100- 101 buc - Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc - Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc - Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc	- Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc - Baterii 12v,7A/H - 4 buc - Modul cu releu REL1INT - 4 buc - Detector optic de fum ID 100- 101 buc - Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc - Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc - Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc	
				1.9. Sistem evacuarea fumului în caz de incendiu subsol UPU - Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2.22buc - Motor cu brat pentru actionare usi 24Vdc: 2 buc - ETI Bloc distribuție EDB-415: 2 buc - ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc - PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A 1 buc - ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2: 5 buc, - Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V: 16 buc - Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO : 23 buc, - Buton acționare NSE-PB2/RG-IO: 7 buc. - Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO: 14 buc, - Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V: 14 buc, - Ventilator 3 buc	1.9. Sistem evacuarea fumului în caz de incendiu subsol UPU - Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2.22buc - Motor cu brat pentru actionare usi 24Vdc: 2 buc - ETI Bloc distribuție EDB-415: 2 buc - ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc - PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A 1 buc - ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2: 5 buc, - Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V: 16 buc - Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO : 23 buc, - Buton acționare NSE-PB2/RG-IO: 7 buc. - Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO: 14 buc, - Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V: 14 buc, - Ventilator 3 buc	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: director

Ofertantul: Moldsistemautomatica SRL Adresa: Chisinau, str. Drumul Viilor, 95