

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pînă la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 10 010

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm ² }:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.32</u>
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistenței GOST/Real{ %}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbția de apă GOST/Real { %}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 152 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 182 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>11,52 m²</u>
Data fabricării (in serie)	<u>29 octombrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>29 octombrie 2018</u>
Cantitatea încărcării:	<u>241,92 m²</u>
Numărul facturii:	<u>IM0765201</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție



Data eliberării **29.10.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr.000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 496

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:
Uzura prin frecare GOST/Real {%}:
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierderea rezistentei GOST/Real{%}:
Absorbție de apa GOST/Real {%}:
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:
Termen de garantie:
Masa Netto: 1 200 Kg.
Masa Brutto: 1 230 Kg.
Cantitatea pe palet: 9.6 m²
Data fabricarii(in serie) 25 iunie 2018
Data incarcarii: 25 iunie 2018
Cantitatea incarcarii: 96 m²
Numarul facturii: IM0477205
Beneficiar: AXERVAT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI
Min. 39.29 / 41.2
Max. 0.7 / 0.47
Min.5.24 / 5.32
F 150 / F 200
Max. 5.0 / 1.95
Max. 6.0 / 1.65
Max. 30.0 / 43.6
2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Golban Ana

Data eliberarii **25.06.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9,066

Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m


SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm2}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.32</u>
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbția de apă GOST/Real {%}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1,543.08 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1,573.08 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9.24 m2</u>
Data fabricării (in serie):	<u>8 octombrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>9 octombrie 2018</u>
Cantitatea încărcării:	<u>18.48 m2</u>
Numarul facturii:	<u>IM0763145</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie



Data eliberării 09.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform GOST 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.8 210

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la încovoire GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 800 Kg.
Masa Brutto: 1 830 Kg.
Cantitatea pe palet: 18 buc
Data fabricării (în serie) 8 septembrie 2018
Data încărcării: 19 septembrie 2018
Cantitatea încărcării: 90 buc
Numărul facturii: IM0762461
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18

Min. 38.5 / 44.8

Max. 5.0 / 2.7

Min. 5.14 / 5.7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2.4

Max. 300 Aeff / 32.2Aeff

2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **19.09.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

GOST 6665-91

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 897

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:
Rezistența la ingheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierderea rezistenței GOST/Real{%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 584 Kg.
Masa Brutto: 1 614 Kg.
Cantitatea pe palet: 36 buc
Data fabricării(in serie) 15 octombrie 2018
Data încarcerii: 26 octombrie 2018
Cantitatea încarcerii: 144 buc
Numarul facturii: IM0763905
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standart in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de 6665-91


Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Neculai_S



Data eliberării 26.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.7 662

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg
6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mic GRI	1 x 0,20 x 0,08
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min 28.9 / 36.7</u>	
Absorbția de apă GOST/Real {%}:	<u>Max 5.0 / 2.0</u>	
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min 4.1 / 4.7</u>	
Rezistența la îngheț-dezgeț GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 150</u>	
Pierderea rezistenței GOST/Real{%}:	<u>Max 5 / 1.6</u>	
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max 300 / 32.2</u>	
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>	
Masa Netto:	<u>1 728 Kg.</u>	
Masa Brutto:	<u>1 758 Kg.</u>	
Cantitatea pe palet:	<u>48 buc.</u>	
Data fabricării (in serie)	<u>28 august 2018</u>	
Data încărcării:	<u>7 septembrie 2018</u>	
Cantitatea încărcării:	<u>70 buc.</u>	
Numarul facturii:	<u>IM0762049</u>	
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>	

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Neculai S



Data eliberării 07.09.2018





CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 033 / 000144
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y DE CIERRE PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN
UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS**

GULLY TOPS AND MANHOLE TOPS FOR VEHICULAR AND PEDESTRIAN AREAS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

AUDACIA 2000, SL
VI AUSETANIA, 13 2ºN 2º
08560 MANLLEU (Barcelona - España)

y elaborado en

and manufactured in

Nº 1 SHITANWU, BOYI ROAD, BOSHAN
255203 ZIBO, SHANDONG

es conforme con

complies with

UNE-EN 124:1995 (EN 124:1994)
UNE-EN 124:2000 ERRATUM

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 33.01.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 33.01.

Fecha de concesión: **2016-11-16**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2019-11-16**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Avelino BETO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer



Este certificado anula y sustituye al certificado 033/000102, de fecha 2012-04-12. No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 033/000102, dated 2012-04-12. The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

uniplast

producător de țevi și fittinguri din plastic

"Uniplast" SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455

Adresa :str.Pădurii 6/2,Chisinau 2002,Moldova email - info@uniplast.md

Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari),022.558.139(Producere),022. 558.393(Contabilitate),Fax: 022.521.161

Rechizitele: BC "VICTORIABANK" fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;

BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil.8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;

www.uniplast.md

№ 725
25.03.2018

CERTIFICAT DE CALITATE QUALITY CERTIFICATE

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forta de inspectie (t)
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director
"UNIPLAST" S.R.L.

CECAN VASILE






CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 033 / 000144
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2

Fecha de caducidad: **2019-11-16**
Expires on:



FAMILIA	MODELO	CLASE	DIMENSIONES ABERTURA (mm)	N° PLANO (Constructivo-estructural) TAPA	N° PLANO (Constructivo-estructural) MARCO	MATERIAL
FAMILY	MODEL	CLASS	OPENING DIMENSIONS (mm)	DRAWING NUMBER (Constructive-structural) TOP	DRAWING NUMBER (Constructive-structural) FRAME	MATERIAL
SF570	SF570	C250	498 x 236	SF570-Tn	SF570-Cn	Fundición esferoidal
TH34	TH34	C250	297 x 297	TH34-Tn	TH34-Mn	Fundición esferoidal
TH44	TH44	C250	397 x 397	TH44-Tn	TH44-Mn	Fundición esferoidal
TH54	TH54	C250	496 x 496	TH54-Tn	TH54-Mn	Fundición esferoidal
TH58IB	TH58IB	B125	470 x 343	TH58IB-Tn	TH58IB-Mn	Fundición esferoidal
TH70IBC	TH70IBC	B125	620 x 620	TH70IBC-Tn	TH70IBC-Mn	Fundición esferoidal
TH70IB	TH70IB	B125	630 x 630	TH70IB-Tn	TH70IB-Mn	Fundición esferoidal
T1158MAP	T1158MAP	B125	531 x 531	T1158MAP-Tn	T1158MAP-Mn	Fundición esferoidal
T1370XE	T1370XE	D400	676 x 576	T1370XE-Tn	T1370XE-Mn	Fundición grafito esferoidal
T2064	T2064	E600	Ø 600	T2064-Tn	T2064-Mn	Fundición esferoidal
T2065IB	T2065IB	D400	Ø 604	T2065IB-Tn	T2065IB-Mn	Fundición esferoidal
T2066	T02	D400	Ø 596	T02-Tn	T02-Mn	Fundición esferoidal
T2066	T2063	D400	Ø 596	T2063-Tn	T2063-Mn	Fundición esferoidal
T2066	T2063+	D-400	Ø 600	T2063+ Tn	T2036+ Mn	Fundición esferoidal
T2066	T2066	D400	Ø 596	T2066-Tn	T2066-Mn	Fundición esferoidal



Este certificado anula y sustituye al certificado 033/000102, de fecha 2012-04-12.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 033/000102, dated 2012-04-12.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono: 914 32 60 00 - Telefax: 913 10 46 83