

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623759370117 din 15.06.2021
	Denumirea procedurii de achiziție: Contoare de energie termică

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Contor energie termica Multical 403, DN 40, Qn 10.0 m3/h	Multical 403	Danemarca	Kamstrup	Contor de energie termică D-40 mm Q=10 m3 /h EN 1434 Ultrasonic Clasa metrologica de precizie: 2 (Qp/Qi) minim: 100:01:00 Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic Traductor de debit: IP65 Senzori temperatura: IP65 Integrator: IP65 Tip senzori temperatura: Pt 500	Contor energie termica Multical 403, DN 40, Qn 10.0 m3/h EN 1434 Ultrasonic Clasa metrologica de precizie: 2 (Qp/Qi): 100:1 Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic Traductor de debit: IP68 Senzori temperatura: IP68 Integrator: IP54 Tip senzori temperatura: Pt 500	
	Contor energie termica Multical 403, DN 25, Qn 6.0 m3/h	Multical 403	Danemarca	Kamstrup	Contor de energie termică D-25 mm Q=10 m3 /h EN 1434 Ultrasonic Clasa metrologica de precizie: 2 (Qp/Qi) minim: 100:01:00 Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic Traductor de debit: IP65 Senzori temperatura: IP65 Integrator: IP65 Tip senzori temperatura: Pt 500	Contor energie termica Multical 403, DN 25, Qn 6.0 m3/h EN 1434 Ultrasonic Clasa metrologica de precizie: 2 (Qp/Qi): 100:1 Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic Traductor de debit: IP68 Senzori temperatura: IP68 Integrator: IP54 Tip senzori temperatura: Pt 500	

	Contor energie termica Multical 302, DN 20, Qn 2.5 m3/h	Multical 302	Danemarca	Kamstrup	Contor de energie termică D-20 mm Q=10 m3 /h EN 1434 Ultrasonic Clasa metrologica de precizie: 2 (Qp/Qi) minim: 100:01:00 Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic Traductor de debit: IP65 Senzori temperatura: IP65 Integrator: IP65 Tip senzori temperatura: Pt 500	Contor energie termica Multical 302, DN 20, Qn 2.5 m3/h EN 1434 Ultrasonic Clasa metrologica de precizie: 2 (Qp/Qi): 100:1 Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic Traductor de debit: IP68 Senzori temperatura: IP68 Integrator: IP65 Tip senzori temperatura: Pt 500	
	TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Burdila Gheorghe**

În calitate de: **director**

Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**

Adresa: **Chișinău, str Eminescu, 66**