

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1752232718837 (21451113 din 11.07.2025) din 22.07.2025</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025</i>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat				1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale 3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă 5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire. 6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.	La efectuarea deservirii tehnice a aparatelor de aer condiționat sunt prevăzute următoarele proceduri: 1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale 3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă 5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire. 6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea

			13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 14. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 17. Verificarea tensiunii electrice. 18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 19. Diagnostica blocurilor electronice. 20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate Cerințe suplimentare: 1 Serviciile de deservire tehnică și reparații se vor efectua pe tot parcursul acțiunii contractului. 2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de minim 6 luni. 3. Termenul-limită de efectuare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor va fi 20 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului. 4. Curățarea și deservirea a dispozitivelor se confirmă prin executarea unui „Act de îndeplinire a serviciilor” (întocmit de către prestator), pentru fiecare dispozitiv, cu aplicarea semnăturii și ștampilei prestatorului și semnăturii beneficiarului. 5. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că defecțiunile nu pot fi înlăturate în baza procedurii standard de deservire tehnică, echipa operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnică pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite și reparate, pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice. Serviciile de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat se vor efectua la sediile Judecătorei Chișinău cu următoarele adrese: Sediul Central - str. Zelinski, 13. Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1. Sediul Rîșcani - str. Kiev, 3.	eventualelor scurgeri. 14. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 17. Verificarea tensiunii electrice. 18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 19. Diagnostica blocurilor electronice. 20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate Cerințe suplimentare: 1 Serviciile de deservire tehnică și reparații se vor efectua pe tot parcursul acțiunii contractului. 2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni. 3. Termenul-limită de efectuare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor va fi 20 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului. 4. Curățarea și deservirea a dispozitivelor se confirmă prin executarea unui „Act de îndeplinire a serviciilor” (întocmit de către prestator), pentru fiecare dispozitiv, cu aplicarea semnăturii și ștampilei prestatorului și semnăturii beneficiarului. 5. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că defecțiunile nu pot fi înlăturate în baza procedurii standard de deservire tehnică, echipa operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnică pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite și reparate, pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice. Serviciile de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat se vor efectua la sediile Judecătorei Chișinău cu următoarele adrese: Sediul Central - str. Zelinski, 13. Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1. Sediul Rîșcani - str. Kiev, 3. Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200; str.Mihai Viteazul, 2. Sediul Centru - bd. Șt.cel Mare, 162 .
--	--	--	--	--

				Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200; str.Mihai Viteazul, 2. Sediul Centru - bd. Șt.cel Mare, 162 . În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de transport la locul destinației, precum și de folosirea autoturnului (la necesitate).	În prețul ofertei sunt incluse cheltuielile legate de transport la locul destinației, precum și de folosirea autoturnului (la necesitate).
Servicii de reparație a aparatelor de aer condiționat				1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific) 2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor) 3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor). 4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor). 5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor). 6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare. 7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).	Serviciile de reparație a aparatelor de aer condiționat vor include: 1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific) 2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor) 3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor). 4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor). 5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor). 6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare. 7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor). 8. În cazul în care, pentru executarea reparației unui aparat de aer condiționat, este necesară demontarea și ulterior montarea acestuia, Prestatorul va asigura efectuarea acestor lucrări, costul acestora fiind inclus în prețul total al serviciilor de reparație.

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga nr.50