


Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 43  
Ordin: 3042804301



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM506/X838XC

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50216

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare							Standard	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD							ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT	
1	22300082		B500B	8	6000 (+/-100)	7	17.316	
2	22300107		B500B	8	6000 (+/-100)	1	.454	
3	22300137		B500B	8	6000 (+/-100)	2	4.882	

#### Compozitie Chimica - %

No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	22	11	37	9	.392
2	20	21	7	31	7	.396
3	19	24	7	37	6	.341

#### Proprietati mecanice

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	675	582	8.0	0.393	1.16	0.065	23.5	buna
2	661	568	9.5	0.397	1.16	0.076	26.0	buna
3	686	592	7.5	0.397	1.16	0.082	23.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota




Marcarea



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Lastoviak A. N.  
31.01.2023

Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 42  
Ordin: 3042804201



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM576/S571HS

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50172

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard ET 01/01-046:2020;	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD							
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22300089		B500B	10	6000 (+/-100)	8	20.604
2	22300090		B500B	10	6000 (+/-100)	1	.820
3	22300132		B500B	10	6000 (+/-100)	1	.458
						10	21.882

#### Compozitie Chimica - %

No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	19	5	35	8	.353
2	20	23	9	38	7	.354
3	20	21	10	34	8	.395

#### Proprietati mecanice

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	667	567	10.5	0.621	1.18	0.076	24.5	buna
2	653	553	10.5	0.617	1.18	0.080	24.0	buna
3	651	548	11.5	0.613	1.19	0.076	25.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota




Marcarea



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Botnar E. G.  
26.01.2023

Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 42  
Ordin: 3042804201



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM562/S196SJ

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50166

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22300091		B500B	12	6000 (+/-100)	8	22.004
2	22300106		B500B	12	6000 (+/-100)	1	1.194
						9	23.198

#### Compozitie Chimica - %

No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	19	27	7	36	8	.347
2	19	16	13	33	8	.385

#### Proprietati mecanice

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm <sup>2</sup>	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm <sup>2</sup>	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	667	576	11.5	0.897	1.16	0.074	26.5	buna
2	655	557	14.0	0.892	1.18	0.077	26.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota




Marcarea



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Novoselova N. lu.  
26.01.2023

Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 41  
Ordin: 3042804101



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM536/S855HS

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50042

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22202595		B500B	14	12000 (+/-100)	5	14.026
2	22300023		B500B	18	12000 (+/-100)	3	8.150
						8	22.176

#### Compozitie Chimica - %

No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	21	30	5	37	7	.355
2	20	31	6	43	7	.406

#### Proprietati mecanice

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezoaire,
1	713	617	10.0	1.227	1.16	0.091	21.5	buna
2	703	604	9.5	1.994	1.17	0.079	19.5	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota

Marcarea



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Kuvardina I. S.  
12.01.2023

УКРАЇНА  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
«КАМЕТ-СТАЛЬ»



METINVEST

UKRAINE  
PRIVAT JOINT STOCK  
COMPANY  
«KAMET-STEEL»

Відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 при виробництві товарної продукції аглодоменого, сталеплавильного, прокатного пареділів підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Великобританія, DE 24 8ZF, Дербі, 10А Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 08.08 2020 р)  
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 08.08 2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 in the manufacture of market products of sintering, steelmaking, rolling production



Intertek

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2522  
QUALITY CERTIFICATE

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортёр)  
Seller (exporter)

05393088

Групопоставитель, адрес, страна  
Supplier, address, country

ФІЛІЯ ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМІ" У М. ОДЕСА  
Україна, 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б. 23/1  
UKRAINE

Заказ на  
производство  
Production order

№ 4290128312

Контракт  
Contract

от  
from

Спецификация  
Specification

дополнительная  
additional

лот  
lot

дополнительная  
additional

лист  
Sheet

1

Листов  
Sheets

1

Вагон  
Railway cars № 5377553

Наименование продукции  
Description of goods

ИД  
Standards

Вид провального листа, код  
Type of packages, code

Способ выплавки  
Melting technique

Прокат арматурный

ДСТУ 3760-2019

Пачки  
Bundles

Конвертерный  
BOF

№ п-п No	Номера плавок Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Углерод эквивалент C equiva lent	Класс Class	Размеры, мм (Dimensions, mm)		Ед. изм. код Unit and code	Кол-во товара, шт. Quantity	Класс, т (Class, t)	
					Диаметр, сечение профиля. Diameter, profile section	Длина Length			брутто gross	нетто net
1	223600	2250	0,32	A500C	20	12000 +200/-0	Пачки, 726	15	67,584	67,284
								15	67,584	67,284

Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)																
C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
0,23	0,58	0,13	0,011	0,014	0,04	0,03	0,05	-	0,002	0,001	-	0,010	0,001	0,003	-	0,004

Механические свойства (Mechanical properties)										
№ п-п No	Предел текучести, Н/мм <sup>2</sup> Yield strength, N/mm <sup>2</sup>			Предел прочности, Н/мм <sup>2</sup> Tensile strength, N/mm <sup>2</sup>			Относительное удлинение при разрыве, % Relative elongation at break, %		Полная относительная величина при максимальной силе, % Total percentage elongation at maximum force, %	
	ReH	ReL	Rp0,2	Rm	A5	A10				
1	537	-	-	645	24,0	-			11,30	
	543	-	-	645	22,5	-			10,30	
	544	-	-	645	23,0	-			10,80	


№ п-п No	Среднее отношение Ratio		Испытание на изгиб Bend test	Испытание на изгиб с разгибом Band & unband test	Относительная площадь смятия ребер Rib deformation relative area
	Rm, ReH (ReL, Rp0,2)	Re, act/Re, nom			
1	1,20	-	VH	-	0,074
	1,19	-	VH	-	-
	1,19	-	VH	-	-



Код - по штрих-коду  
N - по весу нетто  
Прочие сведения  
Общие сведения  
Примечание  
№ по  
Исходная маркировка  
Color marking  
Товар сертифицирован. Сертификат № UA.033.0853-22  
This product corresponds to the standards and technical requirements indicated in this quality certificate.

Дата  
Date  
10.11.2022  
Подпись контролёра  
Technical controller  
Павлюк О.Г.

Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 41  
Ordin: 3042804101



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM566/S252HS

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50071

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22300062		B500B	22	12000 (+/-100)	9	22.386
						9	22.386

#### Compozitie Chimica - %

No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	21	21	9	35	8	.398

#### Proprietati mecanice

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	661	540	13.0	3.014	1.22	0.081	24.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota




Marcarea



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Terletckia E. P.  
17.01.2023

Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 35  
Ordin: 3042803501



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM568/X356XC

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721499100

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 52145

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard	
Descrierea bunurilor: Armatura laminata rotunda						ET 01/01-047:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22201089		A240C	8	12000 (+/-100)	2	5.236
2	22201742		A240C	8	12000 (+/-100)	7	18.732
						9	23.968

#### Compozitie Chimica - %

No	C x100	Si x100	P x1000	S x1000	N x1000	Ceq x1
1	5	7	17	8	8	.164
2	5	9	15	4	8	.161

#### Proprietati mecanice

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm <sup>2</sup>	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm <sup>2</sup>	Alungirea la rupere, A5, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Indoire la rece,
1	404	301	42.0	0.397	1.34	buna
2	415	310	43.0	0.393	1.34	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Marcarea



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Akimova O. I.  
02.09.2022





Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"  
Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Україна 69008 м. Запоріжжя Південне шосе, 72  
факс +38 (061) 213-18-58

UKRAINE 69008 Zaporizhzhya 72, Pivdenne Shose  
Fax +38 (061) 213-18-58

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE № 80068** від / date 11.01.2023

Одержувач / consignee

Замовлення комбінату № / Manufacturer's works order

**Філія ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у м. Одеса**  
65031 м. Одеса, Одеська обл. дор. Новомосковська, б. 23/1  
станція призначення ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ АТП

2023 **971000-0008**  
Контракт № / Contract

**МЗК-1327342/10/20/СМЦ-С**  
від/date 06.10.2020

Вид свідчення про випробування  
Type of inspection document  
EN 10204/3.1

		Вид вантажмиць / Type of packages	пачки / packs
		Кількість міць/Number of packages	2
Найменування та код товару / Description and code of goods	НД на продукцію: хімсклад / Specification forms and record		
97100 Прокат листовий г/к з вуглицевої сталі звичайної якості	ДСТУ 8803:2018		
Маркування продукції: ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ЛИСТ / HOT ROLLED STEEL SHEETS	ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005		
	ДСТУ 8540:2015		

Результати випробувань / Result of trial

№ п/п Item №	№ плавки Heat №	№ партії Batch №	Марка Grade	Категорія Category	Група міцності Group of strength	Розміри, мм Dimensions, mm			Кількість товару Number of goods	С р т	Маса, т Mass, tons		
						Товщина Thickness	Ширина Width	Довжина Length			брутто gross	брутто2 gross2	нетто net
1	713010	100119-14	СТЗПС	5		8,00	1500	6000	1		6,985		6,970
2	713010	100119-19	СТЗПС	5		8,00	1500	6000	1		7,025		7,010
<b>Разом:</b>											<b>14,010</b>		<b>13,980</b>



Даними цього сертифікату підтверджується, що продукція випробувана і відповідає стандартам якості, діючим в Україні, технічним умовам і погодженим умовам замовлення контракту  
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with the standards in the Ukraine, specifications and goods may be expofed.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR Форма Nr. 303-2 e  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova / Мол. ДАК  
Национальный лабораторный центр аккредитации  
Национального Агентства Общественного Здоровья  
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-15001/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 05 august 2022**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**

*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудования*

Compoziție antibiofoc pentru protecția preventivă a elementelor de construcții din lemn împotriva distrugerii biologice "ANDI";  
Compoziție antibiofoc pentru impregnarea lemnului "AUR-M"

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica denumirea completă a

Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ам))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele  
pentru construcții aprobat prin HG 913 2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна-производитель**

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основание для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000319 din 02.08.2022  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000319 din 02.08.2022

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

lucrări de construcții

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**

*транспортировки, меры безопасности*


producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamschi**

Digitally signed by Nicolae Jelamschi  
Date: 2022.08.05 14:18:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-125-2024

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON**

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20;  
C20/25; C25/30; C30/37; C35/45



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricat în conform cerințelor SM EN 206:2013+A2:2021 și SM 324:2017

Produs de:

**BETON SERVICE SRL,**

**Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Grătieşti, str. 1 Mai, 23**

Loc de fabricare: mun. Chişinău, s. Grătieşti, str. George Coşbuc, 4.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul a fost emis în mod voluntar, la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza căruia a fost emis.

Certificare inițială	<u>10.03.2021</u>
Recertificare	<u>07.03.2024</u>
Expirare	<u>06.03.2029</u>

de vizat  
până în  
MARTIE  
2025

de vizat  
până în  
MARTIE  
2026

de vizat  
până în  
MARTIE  
2027

de vizat  
până în  
MARTIE  
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA

**Raport de încercări**  
**Nr. 306/8 din 23.02.2024**

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

**“Beton Service” SRL, str. 1 Mai, 23, s. Grătiești,**  
**mun. Chișinău, Republica Moldova**

**OC CertMatCon S.R.L.**

**Sparturi de beton, clasa C 16/20**

**Agentul economic.**

**Act de eșantionare nr. 101 din 15.02.2024**

**Dodon Corina - expert OC CERTMATCON S.R.L.**

**Cererea nr. 306 din 22.02.2024**

**306-8**

**1,0 kg**

**22.02.2024**

**23.02.2024**

**Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2**

**Certificare**

**U= 62 %, T= 24 C°**

**Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266**

**(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)**

**Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135**

**(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	34.0	4.15
Th-232 Bq/kg			-	13.2	4.84
K-40 Bq/kg			-	103	12.56
A <sub>eff</sub> Bq/kg			≤ 300	60.5	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. “Beton Service” S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.

Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul “CertMatCon” SRL.

Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.

Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.

Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.


**Executor încercări**

**Șef CÎEC**



**Rotari Anatolie**


/nume, prenume/



/semnătura/

**Cheptene Aculina**

/nume, prenume/



/semnătura/

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-019-2021**

## **Placă metalică autoportantă**

**Utilizare:** pentru învelitoare de acoperiş,  
placări la exterior şi căptuşiri la interior.

Prodot de:

**Î.M. "ROOFART" S.R.L,**

**şos. Munceşti, 799, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

**Loc de producţie: şos. Munceşti, 799, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

**SM SR EN 14782:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 şi va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**



Seria SV 0134769

Aprobat: Ordinul ANSA Nr.57  
din 08.02.2023

REPUBLICA MOLDOVA  
AGENTIA NATIONALA  
PENTRU SIGURANTA  
ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ACT  
АКТ

din " 03 " 12 20 24  
от

privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost emis de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor / Настоящий акт выдан фитосанитарным инспектором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов  
Ciorii V. - Inspector superior PIF Criva-Mamaliga

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar / В соответствии с действующим законодательством о фитосанитарной карантине, проведен фитосанитарный контроль  
Camion JUV671/551WW Cherestea

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m<sup>3</sup>) / количество (кг, мест, шт, м<sup>3</sup>) 40m3

Destinație / назначение Import din Ucraina

Produs / продукция Ucraina

Denumire / наименование SRI Javelin N A Ungheni str. Romana 79/1

Nr. declarației de proprie răspundere privind intenția de import / № декларации о личной ответственности о намерении импорта Nr-949

Nr. certificatului fitosanitar / № фитосанитарного сертификата (в случае 13/09-6010/EC-143119

DECLARAȚIA / ЗАЯВЛЕНИЕ importatorului, arendatorului / наименование экспортера / импортера, арендатора

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei din ele / Для микроскопического исследования методом быстрой обработки образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес каждого из них Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor microscopice / Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare / Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor de siguranță / срок выполнения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar / Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля

Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Valabil până la 06.12.2024

Действителен до

Sofer Babii I.

Actul a fost introdus în prezenta reprezentantului / Акт выдан в присутствии представителя (транспорт, груз)

Акт выдан в присутствии представителя (транспорт, груз)

(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspectorul / Инспектор

Reprezentantul / Представитель



Handwritten signature of the representative

(semnatura / подпись)

L.S./M.I.L.



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 520

**Produsul:**  
This is to certify that  
**fabricat de/ manufactured by**  
**cu sediul în/ located at**  
  
**in fabrica / in factory**  
**cu sediul în/ located at**

<b>CARLIGE PENTRU JGHEABURI SI BURLANE BRACKETS FOR EAVES GUTTERS</b> Domeniul de utilizare: construcții civile si industriale
<b>ROOFART SRL</b> Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1, scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov
<b>IM ROOFART SRL</b> Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799
<b>SR EN 1462:2006</b>

**îndeplinește cerințele din:**  
fulfils the requirements of

**Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:**

**2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)**

“**Selectia** (planificare si pregatire, specificare a cerintelor); **determinarea caracteristicilor** (încercari, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificari); **analiza** (examinarea dovezilor de conformitate obtinute in faza de determinare); **decizia** (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii); **atestarea, licentierea** (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate).

Supraveghere anuala prin incercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica si/sau de pe piata; evaluarea productiei, a livrarii de servicii sau a functionarii procesului”

“**Selection** (planning and preparation, specification of requirements); **determining the characteristics** (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications ); **analyze** (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); **decision** (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), **certification, licensing** (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation”

**Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 2903/13.10.2022**

<b>Data recertificarii</b>	<b>Data expirării</b>	<b>Data certificarii initiale</b>
Renewing certification date	Expiry date	Initial certification date
<b>15.12.2022</b>	<b>14.12.2025</b>	<b>02.11.2010</b>

**Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).**


Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

**Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerințele de certificare a conformității produselor.**

The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.

**Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.**

This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

**DIRECTOR GENERAL**  
**GENERAL MANAGER**  
ing.  
  
**Constantin AVRAM**



# LICENȚĂ

pentru  
**UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 520**  
și a  
**MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ**

Emisă de:

AEROQ S.A

pentru:

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,  
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

cu sediul în:

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

contract nr:

261/ 2010


Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate	Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor	Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e)	Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor
CARLIGE PENTRU JGHEABURI SI BURLANE BRACKETS FOR EAVES GUTTERS		SR EN 1462:2006	RS-E12-002 Ed.1/2010

Licența este valabilă numai dacă este însoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționată și de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

ing.

DIRECTOR GENERAL



Constantin AVRAM

Data: 15.12.2022





## CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 519

**Produsul:**  
This is to certify that

**fabricat de/ manufactured by**  
**cu sediul în/ located at**

**in fabrica / in factory**  
**cu sediul în/ located at**

<b>JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU APA PLUVIALA EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES</b> Domeniul de utilizare: construcții civile si industriale
<b>ROOFART SRL</b> Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1, scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov
<b>IM ROOFART SRL</b> Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799
<b>SR EN 612: 2006</b>

**îndeplinește cerințele din:**  
fulfils the requirements of

**Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:**

**2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)**

“**Selectia** (planificare si pregatire, specificare a cerintelor); **determinarea caracteristicilor** (incercari, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificari); **analiza** (examinarea dovezilor de conformitate obtinute in faza de determinare); **decizia** (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii); **atestarea, licentierea** (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate).

Supraveghere anuala prin incercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica si/sau de pe piata; evaluarea productiei, a livrarii de servicii sau a functionarii procesului”

“**Selection** (planning and preparation, specification of requirements); **determining the characteristics** (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications ); **analyze** (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); **decision** (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), **certification, licensing** (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation”

**Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 2903/13.10.2022**

<b>Data recertificarii</b>	<b>Data expirării</b>	<b>Data certificarii initiale</b>
Renewing certification date	Expiry date	Initial certification date
<b>15.12.2022</b>	<b>14.12.2025</b>	<b>02.11.2010</b>

**Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).**


Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

**Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerințele de certificare a conformității produselor.**

The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.

**Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.**

This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

**DIRECTOR GENERAL**  
**GENERAL MANAGER**  
ing.   
**Constantin AVRAM**





Marca de conformitate

acordata



AEROQ

# LICENȚĂ

pentru  
**UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 519**  
și a  
**MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ**

Emisă de:

**AEROQ S.A**

pentru:

**ROOFART SRL**

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,  
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

cu sediul în:

**IM ROOFART SRL**

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

contractului nr:

**261/ 2010**

Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate	Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor	Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e)	Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor
<b>JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU APA PLUVIALA EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES</b>		<b>SR EN 612:2006</b>	<b>RS-E12-002 Ed.1/2010</b>

Licența este valabilă numai dacă este însoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționată și de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

ing.

DIRECTOR GENERAL

Constantin AVRAM



Data: 15.12.2022