



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

NORTH
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 780 din 4 februarie 2026

La nr. _____ din _____ 2026

Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1767166938273

**Reparația capitală a Gimnaziului nr.6, cu evidențierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparația capitală a blocului alimentar-sala de mese, din mun. Bălți, str. Kiev, 16, nr. cad. 0300104.154; Reparația capitală a blocului „B” a gimnaziului nr. 6 cu evidențierea a 2 tranșe: I-sala sportivă cu încăperi aferent, II-clasele de studii și blocurile sanitare din str. Kiev 16, mun. Bălți; Reparația capitală a încăperilor din blocul G. a Gimnaziului nr. 6, cu evidențierea a 3 etape: I-reparația încăperilor bloc G. etajului 1, II-reparația încăperilor bloc G. etajul 2, III-reparația încăperilor bloc G. et. 3 din mun. Bălți, str. Kiev, nr. 16, nr. Cad. 0300104.154; în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți (etapa II)”
din 27 ianuarie 2026: Clemantin S.R.L.**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Clemantin S.R.L. la procedura menționată supra și a clarificărilor transmise, s-au constatat următoarele:

În devizul-ofertă sunt următoarele neconcordanțe:

Proiectul: „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din mun. Bălți (Etapa II)”
Ofertant: „CLEMANTIN S.R.L.”

I. Deviz local de resurse № 2-1-3
Rețele electrice interioare (EEF/IEI)

FORMULAR 5					FORMULAR 5					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „CLEMANTIN S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
60.		Corp de iluminat P-24W, ДПБ1003			60.		Corp de iluminat P-24W, ДСБ1003			Diferența de tip/model , iar în nomenclatoarele tehnice literele din cod indică destinația constructivă și gradul de protecție al corpului. Semnificație tehnică (uzuală) ДПБ – corp de iluminat de tip plafonieră/protejat , destinat spațiilor tehnice sau interioare, cu anumite caracteristici constructive (carcasă, difuzor, grad IP).

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

										ДСБ – corp de iluminat de alt tip constructiv (de regulă serie diferită: suspendat, industrial sau cu altă configurație de carcasă și montaj). Chiar dacă ambele sunt de 24 W, ele pot diferi prin: - tipul de montaj (aplicat / suspendat), - construcția carcusei, - gradul de protecție IP, - materialele utilizate, - destinația (interior civil vs. spații tehnice/industriale).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

II. Deviz local de resurse № 2-1-4

EEF/IEI

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „CLEMANTIN S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
75.	08-03- 591-9	Priza cu contact de protecție montare încorporată			75.	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie încorporată			Compararea resurselor Proiectant: <i>Priză cu contact de protecție, montare încorporată</i> → priză îngropată (aparat + doză în perete), destinată montajului în perete/element structural. Ofertant: <i>Priză de fișă tip neîngropat, la instalație încorporată</i> → priză aplicată (aparentă) , montată pe suprafață, chiar


										dacă instalația (cablajul) este încorporată. NOTĂ: Doar textul diferit. Resursele din lucrarea dată coincid. Sunt doar lucrări de montare, nu și priza în sine. Priza este poziția următoare și este indicat corect.
TOTAL:										

În devizul-ofertă operatorul economic SRL Clemantin a indicat textul sau echivalentul pentru mai multe dintre utilaje și materiale de la următorii producători: Grabosport, Vodaland, și alții, respectiv solicităm clarificări care utilaje și materiale vor fi utilizate în pozițiile în care este indicată denumirea și modelul și sintagma sau analogic.

În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta Clemantin S.R.L.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

 **Ion ILIEV**
Președintele grupului de lucru