

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lot 1: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video și a sistemului autonom de control al accesului, antiefracție și de prevenire a incendiului instalate în edificiul BNM					
1.1	Pupitru de comandă	Prestatorul va presta următoarele servicii, pentru pozițiile enumerate, o dată în trimestru:	Prestatorul va presta următoarele servicii, pentru pozițiile enumerate, o dată în trimestru:	a. trimestrial în decurs de zece zile lucrătoare în prima jumătate a ultimei luni a fiecărui trimestru; b. la necesitate, reieșind din starea reală a sistemului și în cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul se obligă să înlăture neajunsurile.	-
1.2	Mecanism de rotire	1. Examinarea exterioară și verificarea capacității funcționării componentelor sistemelor, curățarea acestora;	19. Examinarea exterioară și verificarea capacității funcționării componentelor sistemelor, curățarea acestora;		
1.3	Camera video de supraveghere	2. Controlul și verificarea parametrilor de lucru a camerelor video și pupitrelor de comandă;	20. Controlul și verificarea parametrilor de lucru a camerelor video și pupitrelor de comandă;		
1.4	Înregistrator video	3. Examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, etc.;	21. Examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, etc.;		
1.5	Dispozitiv de stocare	4. Verificarea mecanismelor de fixare;	22. Verificarea mecanismelor de fixare;		
1.6	Sursă de alimentare UPS: EM600AT; EM1200AP	5. Curățirea obiectivelor și șasiurilor camerelor video;	23. Curățirea obiectivelor și șasiurilor camerelor video;		
1.7	Aplicație APACS	6. Ajustarea direcțiilor și unghiurilor de supraveghere;	24. Ajustarea direcțiilor și unghiurilor de supraveghere;		
		7. Verificarea vizuală și mecanică, după caz, a conexiunilor cablurilor;	25. Verificarea vizuală și mecanică, după caz, a conexiunilor cablurilor;		
		8. Verificarea termo-carcaselor și a sticlelor acestora (pentru camerele video din exterior);			

1.8	Controler de rețea (APOLLO)	9. Măsurarea parametrilor tehnici a componentelor sistemelor / modulelor de alimentare;	26. Verificarea termo-carcaselor și a sticlelor acestora (pentru camerele video din exterior);		
1.9	Modul sistema de semnalizare (APOLLO)	10. Controlul setărilor aplicației de lucru APACS și ajustarea acestora, după caz;	27. Măsurarea parametrilor tehnici a componentelor sistemelor / modulelor de alimentare;		
1.10	Sursă de alimentare de rezervă 12V	11. Trimestrial efectuarea backup-ului bazei de date / aplicației de lucru APACS;	28. Controlul setărilor aplicației de lucru APACS și ajustarea acestora, după caz;		
1.11	Detector de efracție combinat (IR+MV)	12. Controlul surselor de alimentare, verificarea parametrilor de funcționare (tensiunii, curentului) și capacității acumulatorilor;	29. Trimestrial efectuarea backup-ului bazei de date / aplicației de lucru APACS;		
1.12	Detector de fum și termic	13. Curățare echipamentului, după caz;	30. Controlul surselor de alimentare, verificarea parametrilor de funcționare (tensiunii, curentului) și capacității acumulatorilor;		
1.13	Poartă detectoare de metale	14. Lucrări de profilaxie ale componentelor sistemelor;	31. Curățare echipamentului, după caz;		
1.14	Turnichet rotativ control acces	15. Verificarea capacității de lucru a turnichetelor și deservirea acestora;	32. Lucrări de profilaxie ale componentelor sistemelor;		
1.15	Barieră cu lanț parcare auto	16. Verificarea capacității funcționării componentelor sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului;	33. Verificarea capacității de lucru a turnichetelor și deservirea acestora;		
		17. Lucrările de deservire a detectoarelor de fum și termice: examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, murdăriei, etc.; verificarea conexiunilor; curățarea, suflarea cu aer comprimat; verificarea stării de funcționare; controlul indicatorului luminos; verificarea capacității de lucru în cadrul sistemului de securitate în complex.	34. Verificarea capacității funcționării componentelor sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului;		
			35. Lucrările de deservire a detectoarelor de fum și termice: examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, murdăriei, etc.; verificarea conexiunilor;		

		18. Reparații, după caz, a componentelor sistemelor de supraveghere video și sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului.	curățarea, suflarea cu aer comprimat; verificarea stării de funcționare; controlul indicatorului luminos; verificarea capacității de lucru în cadrul sistemului de securitate în complex. Reparații, după caz, a componentelor sistemelor de supraveghere video și sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului.		
--	--	--	---	--	--