

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21622332 din 20.05.2026
Obiectul achiziției: IMS AMT RISCANI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
<ul style="list-style-type: none"> • Măsurarea debitelor de aer la gurile de ventilare de sistem. • Măsurarea debitelor de aer a întregului sistem. • Măsurarea debitului de aer la ventilator și compararea acestuia cu suma debitelor de aer măsurate la gurile de ventilare. • Măsurarea poluării fonice ale instalațiilor de ventilare. • Măsurarea confortului climateric ale încăperilor supuse verificării și testării (măsurarea temperaturii, umidității și a nivelurilor de CO2). • Stabilirea calității aerului din încăperi 	serviciu	-	-	Efectuarea masurarilor conform specificatiilor tehnice si procedurii interne ale companie	Prestarea serviciilor conform caietului de sarcini al beneficiarului	Cerinte minime nationale

<p>analizate și completarea chestionarului privind confortul termic și calitatea percepută a aerului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea sectoarelor unde sunt posibile apariție de mucegai. • Scanarea termografică a dulapurilor de comandă și a instalațiilor de condiționare și ventilare. • Stabilirea debitelor la valoarea de 100%. • Stabilirea stării de colmatare a filtrelor de aer, a stării instalațiilor cât și efectuarea măsurării nivelului de pulberi la ieșire din sistem. • După colectarea datelor este necesar de efectuat calculele cu eliberarea ulterioară a Pașaportului tehnic de verificare a parametrilor microclimatului, eficacității funcționării sistemelor de ventilare și multiplu schimb de aer în încăperi cu grad înalt de pericol de intoxicație cu propunerea de soluții de eficientizarea sau automatizarea a instalațiilor. 						
<p>TOTAL</p>						