

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21621584 din 24.05.2026**Obiectul de achiziție: UPS dubla conversie**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
UPS dubla conversie	52282	Poland	NTEC sp. z o.o.	Conform cerințelor caietului de sarcini	<p>TIP UPS On-line FORMĂ DE UNDĂ Undă sinusoidală pură PUTERE 3000VA PUTERE NOMINALĂ 2400W TENSIUNE NOMINALĂ 200 - 240 VAC TENSIUNE DE INTRARE 110 VAC - 300 VAC ± 5% TENSIUNE DE IEȘIRE 200 - 240 VAC FRECVENȚĂ DE IEȘIRE 50/60Hz ± 0,05Hz TIP DE DISPOZITIV DE SARCINĂ PC, servere BATERIE ÎNCOPERITĂ Da NUMĂR DE BATERII 6 TENSIUNE BATERIE 12V CAPACITATE BATERIE 7Ah TENSIUNE SETATĂ BATERIE 72V CURENT DE ÎNCĂRCARE BATERIE 1A (implicit), reglabil 1G-6A FACTOR DE PUTERE 0,8 FACTOR DE CREATĂ 03:01</p> <p>TIMP DE TRANSFER 0ms SUPRASARCINĂ Comutare pentru a ocoli după 1 minut PRIZE 2 x SCHUKO 1 x C19 1 x RS232 2 x IEC 1 x IEC C20 1 x USB-B INTERFAȚĂ DE COMUNICARE USB, RS-232, C19, R20 ECRAN LCD UTILIZARE Calculatoare, servere, sisteme de alarmă, routere, medii industriale și de producție, centre medicale. NIVEL DE ZGOMOT < 50dB SIGURANȚĂ - Protecție la suprasarcină - Protecție la supratensiune - Protecție la scurtcircuit - Protecție la înaltă și joasă tensiune</p>	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23