

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21047272; ocds-b3wdp1-MD-1637581146700 din 22.11.2021

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu server et. 3 din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de cătoreofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu server et. 3 din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 pentru anul 2022	-	-	-	1. Panou recepție și comandă „Movigard” – 1 buc. 3. Detector de fum – 2 buc. 4. Modul cu gaze CO2 – 1 buc. 5. Semnal acustic – 1 buc. 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 7. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” „Газ уходи” – 2 buc. Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu <i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i>	1. Panou recepție și comandă „Movigard” – 1 buc. 3. Detector de fum – 2 buc. 4. Modul cu gaze CO2 – 1 buc. 5. Semnal acustic – 1 buc. 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 7. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” „Газ уходи” – 2 buc. Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu <i>Serviciile vor fi prestate în conformitatecu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i>	



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Valuța Iurie În calitate de: Șef Service Centru
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L.. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65