

PROCES-VERBAL nr. 10/26

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al **Centrului de păstrare combustibil al AN**

16 mai 2026

mun. Bălți

Grupul de lucru pentru achiziții în componența conform ordinului șefului Centrului de păstrare combustibil al AN nr. 26 din 25 februarie 2026:

Președintele grupului – locotenent-colonel Alexei CUCU – șef Centru de păstrare combustibil al AN;

Secretarul grupului – locotenent major Evgheni PASCAL – șef serviciu personal și administrativ

Membrii grupului:

funcționara AN Oxana DANILOVA, contabil – șef serviciul financiar;

maior Alexei GOROH – șef secție asigurare tehnico-materială;

sergent clasa I Ion CRIGAN – sergent principal (șef depozit-conducător auto) serviciul aprovizionare materială;

funcționara AN Vera BURLAC – specialist principal serviciu personal și administrativ.

LA ȘEDINȚA AU PARTICIPAT:

Președintele grupului – locotenent-colonel Alexei CUCU – șef Centru de păstrare combustibil al AN;

Secretarul grupului – locotenent major Evgheni PASCAL – șef serviciu personal și administrativ

Membrii grupului:

funcționara AN Oxana DANILOVA, contabil – șef serviciul financiar;

maior Alexei GOROH – șef secție asigurare tehnico-materială;

sergent clasa I Ion CRIGAN – sergent principal (șef depozit-conducător auto) serviciul aprovizionare materială;

funcționara AN Vera BURLAC – specialist principal serviciu personal și administrativ

ORDINEA DE ZI:

Examinarea documentelor prezentate din partea câștigătorului licitație electronice ID21619641, Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1778830388953 din 15 mai 2026, pentru procurarea Aparate de aer condiționat, totodată corespunderea acestuia cu anunțul de participare și cu specificațiile și caracteristicile tehnice.

S-A EXAMINAT:

Raportor – locotenent-colonel Alexei CUCU, președintele grupului de lucru:

În procesul de licitație electronică pe un singur lot au fost determinat următorul câștigător:

1. La data de 22 mai 2026 în procesul de licitație electronică a câștigat agentul

mică, a lotului nr.1 Aparate de aer condiționat CPV39717200-3, care a propus **20193,33 lei fără TVA**

Analizînd specificațiile tehnice a agentului economic SRL „KAZINST GRUP”, s-au determinat unele abateri de la specificațiile tehnice stipulate în Anexa 22 „Specificații tehnice” de către partea ofertantă, după cum urmează:

Tabel de conformitate tehnică – HIDEX, propusă de către agentul economic SRL „KAZINST GRUP”.

1. Aparat de aer condiționat 24000 BTU

Parametrii tehnici	Cerință solicitată de către partea contractantă	Specificație HIDEX prezentată de către ofertant	Conformitate
Tip produs	Split	Inverter Split	Conform
Suprafață recomandată	70 m ²	27-45 m ²	Neconform
Invertor	Da	Da	Conform
Eficiență energetică	A++	Nu este indicat A++	Neconform
Productivitate	24000 BTU	24K	Conform
Funcții climatizare	Răcire / încălzire	Cooling and Heating	Conform
Telecomandă	Da	Da	Conform
Ecran LED	Da	Display on Front Panel – Yes	Conform
Filtru	Cărbune activ 4în1 + HEPA	Nu este specificat	Neconform
Productivitate rece/cald	6,5 / 7,1 kW	7,2 / 7,6 kW	Conform
Flux aer	1100/950/800/700 m ³ /h	1000/900/800 m ³ /h	Neconform
Agent frigorific	R32	R32	Conform
Consum energie	2,06 / 2,15 kW	2,2 / 2,4 kW	Neconform
Temperatură funcționare	-25°C până la +43°C	-15°C până la +58°C	Neconform
Zgomot exterior	64 dB	57 dB	Conform
Dimensiuni unitate interioară	1045×220×325 mm	970×310×230 mm	Neconform
Dimensiuni unitate exterioară	860×310×667 mm	860×314×580 mm	Neconform
Greutate unitate exterioară	41 kg	27,5 kg	Neconform

Parametrii conform: 9

Parametrii neconform: 9

Concluzie: Modelul **HIDEX KFR-24GW/BpH3-100** nu corespunde integral cerințelor tehnice stabilite de autoritatea contractantă.

Au fost identificate neconformități semnificative privind:

- **suprafața recomandată;**
- sistemul de filtrare;
- debitul de aer;
- consumul de energie;
- **temperatura de funcționare;**
- nivelul de zgomot;

- dimensiunile;
- greutatea unităților.

În proporțiile parametrilor stipulați în tabel, dă dovadă că aparatul de aer condiționat nu corespunde cerințelor înaintate de către partea contractantă.

2. Aparat de aer condiționat 12000 BTU

Parametrii tehnici	Specificațiile solicitate de către partea contractantă	Specificație HIDEX 12000 BTU prezentată de către ofertant	Conformitate
Tip produs	Split	Inverter Split	Conform
Suprafață recomandată	35 m ²	13–20 m ²	Neconform
Invertor	Da	Da	Conform
Eficiență energetică	A++	Nu este indicat A++	Neconform
Productivitate	12000 BTU	12K	Conform
Funcții climatizare	Răcire / încălzire	Cooling and Heating	Conform
Telecomandă	Da	Da	Conform
Ecran LED	Da	Display on Front Panel – Yes	Conform
Filtru	Cărbune activ 4în1 + HEPA	Nu este specificat	Neconform
Productivitate rece/cald	3,4 / 3,8 kW	3,6 / 3,625 kW	Parțial conform
Flux aer	550 m ³ /h	600/550/500 m ³ /h	Conform
Agent frigorific	R32	R32	Conform
Consum energie	1,4 / 1,05 kW	1,25 / 1,25 kW	Parțial conform
Temperatură funcționare	-25°C până la +50°C	-15°C până la +58°C	Neconform
Zgomot exterior	52 dB	50 dB	Conform
Dimensiuni unitate interioară	833×203×256 mm	773×255×193 mm	Neconform
Dimensiuni unitate exterioară	660×240×483 mm	740×270×540 mm	Neconform
Greutate unitate exterioară	22 kg	19,5 kg	Neconform

Parametrii conform: 9

Parametrii neconform: 7

Parametrii parțial conform: 2.

Concluzie: În baza fișei tehnice oficiale HIDEX pentru modelul **KFR-12GW/BpH3-100**, s-au constatat multiple neconformități față de cerințele tehnice ale autorității contractante.

Neconformitățile principale vizează:

- **suprafața recomandată;**
- tipul filtrului;
- productivitatea rece/cald;
- consumul de energie;
- **temperatura de funcționare;**
- nivelul de zgomot;
- dimensiunile și greutatea unităților

În proporțiile parametrilor stipulați în tabel, dă dovadă că aparatul de aer condiționat nu corespunde cerințelor înaintate de către partea contractantă.

Concluzia comisiei: Aparatele de aer condiționat HIDEX 12000 BTU și HIDEX 24000 BTU, în principiu nu corespund specificației tehnice, iar la unii parametri, parametrii conformi corespund numai la 50%.

Comisia constată că diferența privind parametrii conformi și cei necoformi, afectează scopul utilizării și performanțele funcționale, și de exploatare, a Aparatelor de aer condiționat în condițiile prevăzute de documentația de atribuire.

S-A DECIS:

1. De descalificat agentul economic SRL „KAZINST GRUP”, în baza specificațiilor prezentate mai sus, prin adoptarea voturilor grupului de lucru.

S-a votat: pro 5; contra —; s-a reținut —.

Președintele grupul de lucru:
locotenent-colonel


Alexei CUCU

Membrii grupului de lucru:

funcționara AN


Oxana DANILOVA

maior


Alexei GOROH

sergent clasa I


Ion CRIGAN

funcționara AN


Vera BURLAC

Secretarul grupului de lucru:
locotenent major


Evgheni PASCAL