

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	21226240	din	15.05.2024
Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică			

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articol.	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						
1	Măsurarea rezistenței totale a buclei "Faza Zero"					În strictă conformitate cu specificația solicitată	Lucrările vor fi executate cu respectarea următoarelor norme -NE1-01:2019 "NORME DE EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE ALE CONSUMATORILOR NONCASNICI" - NAIE ed.7-Norme de amenajare a instalațiilor electrice (ПІУЭ)
2	Controlul rezistenței circuitului între prize de pământ și elementele protejate						
3	Măsurarea rezistenței izolației cablurilor și a altor linii până la 1KV						
4	Aceiași bobină aparte						
5	Măsurarea rezistenței prizei de pământ.						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Lisnic Constantin** În calitate de: **Administrtor**

Ofertantul: **LT-Power Group SRL** Adresa: **str. N. Costin 63/3, ap. 213, mun. Chișinău**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție __ 21226240 __ din __ 15.05.2024										
Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică										
	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Canti - tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma TOTAL fără TVA	Suma cu TVA	Suma fără TVA (9 luni)	Suma cu TVA (9 luni)	Termenul de Livrare/prestar
	2	3	4	5			6	7	8	9
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
1	Măsurarea rezistenței totale a buclei "Faza Zero"	circu it	987	17,95	21,54	17716,65	21259,98			Termenul de îndeplinire a lucrarilor 40 zile calendaristice
2	Controlul rezistenței circuitului între prize de pământ și elementele protejate	100 pun.	23,69	1444,76	1733,72	34226,37	41071,83			
3	Măsurarea rezistenței izolației cablurilor și a altor linii pînă la 1KV	linie	350	25,29	30,35	8851,50	10622,50			
4	Aceiasi bobină aparte	mas.	210	47,50	57	9975,00	11970,00			
5	Măsurarea rezistenței prizei de pământ.	priză	8,0	135,45	162,54	1083,60	1300,32			
	Total					71853,12	86224,63			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Lisnic Constantin** În calitate de: **Administrtor** _____

Ofertantul: **LT-Power Group SRL** Adresa: **str. N. Costin 63/3, ap. 213, mun. Chișinău** _____

