

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1591710860843](#) din 19 iunie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Aparat de aer condiționat INVERTER (9000 Btu/h)	ASH-09BIR	Marea Britanie	Sinclair Global Group	1. Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. - DA - Obligatoriu 2. Tip unitate - Split de perete - Obligatoriu 3. Puterea nominală de răcire (kW/h) - minim - 2.5 4. Puterea nominală de încălzire (kW/h) - minim - 2.6 5. Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim - +18°~ +42° 6. Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim - -15°~ +24° 7. Compresor inverter - DA - Obligatoriu 8. Agent frigorific - R 410A 9. Funcția de autocurățare - DA - Obligatoriu 10. Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 11. Debit de aer (m³ / h) - minim - 400 12. Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim - 50	1. Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. 2. Tip unitate - Split de perete 3. Puterea nominală de răcire (kW/h) - 2,5 (0,5-3,4) 4. Puterea nominală de încălzire (kW/h) - 2,8 (0,5-3,5) 5. Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim - +18°~ +43° 6. Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim - -15°~ +24° 7. Compresor inverter - DA 8. Agent frigorific - R 32 9. Funcția de autocurățare - DA 10. Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 11. Debit de aer (m³ / h) - 550 12. Sunet la nivel interior (dB (A)) - 40 13. Garanție - 36 luni	

				13. Garanție - minim - 36 luni		
<u>Aparat de aer conditionat INVERTER (12000 Btu/h)</u>	ASH-12BIR	Marea Britanie	Sinclair Global Group	1. Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. - DA - Obligatoriu 2. Tip unitate - Split de perete - Obligatoriu 3. Puterea nominală de răcire (kW/h) - minim - 3,2 4. Puterea nominală de încălzire (kW/h) - minim - 3,5 5. Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim - +18°~ +42° 6. Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim - -15°~ +24° 7. Compresor inverter - DA - Obligatoriu 8. Agent frigorific - R 410A 9. Funcția de autocurățare - DA - Obligatoriu 10. Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 11. Debit de aer (m³ / h) - minim - 500 12. Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim - 50 13. Garanție - minim - 36 luni	1. Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. 2. Tip unitate - Split de perete 3. Puterea nominală de răcire (kW/h) - 3,2 (0,6-3,6) 4. Puterea nominală de încălzire (kW/h) - 3,4 (0,6-4,4) 5. Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim - +18°~ +43° 6. Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim - -15°~ +24° 7. Compresor inverter - DA 8. Agent frigorific - R 32 9. Funcția de autocurățare - DA 10. Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 11. Debit de aer (m³ / h) - 550 12. Sunet la nivel interior (dB (A)) - 42 13. Garanție - 36 luni	
<u>Aparat de aer conditionat INVERTER (12000 Btu/h)</u>	ASH-18BIV	Marea Britanie	Sinclair Global Group	1. Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. - DA - Obligatoriu 2. Tip unitate - Split de perete - Obligatoriu 3. Puterea nominală de răcire (kW/h) - minim - 5,2 4. Puterea nominală de încălzire (kW/h) - minim - 5,5 5. Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim - +18°~ +42° 6. Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim - -15°~ +24° 7. Compresor inverter - DA -	1. Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. 2. Tip unitate - Split de perete 3. Puterea nominală de răcire (kW/h) - 4,6 (0,7-5,2) 4. Puterea nominală de încălzire (kW/h) - 5,2 (0,7-5,4) 5. Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim - +18°~ +43° 6. Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim - -15°~ +24° 7. Compresor inverter - DA 8. Agent frigorific - R 32 9. Funcția de autocurățare - DA	

				Obligatoriu 8. Agent frigorific - R 410A 9. Funcția de autocurățare - DA - Obligatoriu 10. Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 11. Debit de aer (m³ / h) - minim - 650 12. Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim - 55 13. Garanție - minim - 36 luni	10. Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 11. Debit de aer (m³ / h) - 850 12. Sunet la nivel interior (dB (A)) - 49 13. Garanție - 36 luni	

Numele, Prenumele: **Cebotari Stefan** În calitate de: **Director departamentul Climat**
 Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**