

din “31” martie 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21077267 din 31 martie 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea duzelor de păcură pentru cazanele energetice TGM – 96B nr. 1, 2, 3.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Achiziționarea duzelor de păcură pentru cazanele energetice TGM – 96B nr. 1, 2, 3.						
1.1 Duze pentru cazanul energetic nr. 1 DN 61	1.1 Duze pentru cazanul energetic nr. 1 DN 61	Republica Moldova	SRL Vibropribor	Conform caietului de sarcini (se anexează) Duze pentru cazanele nr. 1, 2, 3: • Presiunea aburului: 4÷6 bar • Temperatura aburului: 200÷250 bar • Unghiul nominal de pulverizare: 90° • Marca păcurii: M100 • Tipul duzei: mecanică cu abur (паромеханическая) Duzele trebuie livrate inclusiv cu inele adaptoare cu filet, obligatoriu. Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune. Duzele trebuie să fie noi, anul producerii 2022-2023.	Conform caietului de sarcini (se anexează) Duze pentru cazanele nr. 1, 2, 3: • Presiunea aburului: 4÷6 bar • Temperatura aburului: 200÷250 bar • Unghiul nominal de pulverizare: 90° • Marca păcurii: M100 • Tipul duzei: mecanică cu abur (паромеханическая) Duzele trebuie livrate inclusiv cu inele adaptoare cu filet, obligatoriu. Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune. Duzele trebuie să fie noi, anul producerii 2022-2023.	
1.2. Duze pentru cazanul energetic nr. 2, 3 DN 65	1.2. Duze pentru cazanul energetic nr. 2, 3 DN 65	Republica Moldova	SRL Vibropribor			
TOTAL						

Semnat: Balan Valentin
În calitate de Director General
Ofertantul: SRL "Horus"
Adresa: Mihail Sadoveanu 4/10 mun. Chisinau Republica Moldova

