

INVESTITOR: Consiliul
Raional Cimișlia

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

23 aprilie 2014

or. Cimișlia

Obiectul „*Reparația capitală a rețelelor de canalizare și stației de epurare din orașul Cimișlia*”, a fost executat în cadrul contractului nr. 98 - 09 din 14 iulie 2009 încheiat între Consiliul raional Cimișlia, și SRL „Planta” pentru lucrările de construcție-montaj.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01, eliberată de Consiliul raional Cimișlia la 10 martie 2010 cu valabilitate 24 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de lucru la data de 23 aprilie 2014, fiind formată din:

Președintele comisiei: Gheorghe Railianu primarul orașului Cimișlia

Membrii comisiei: Vasile Tocaru, șeful direcției dezvoltare teritorială

Ștefan Bancov, arhitectorul orașului Cimișlia

Victor Acălugăriței, managerul ÎM „Servicii Publice”

Pavel Aramă, responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Bairac Marian, șeful secției situații excepționale

Tamara Pascaru, șefa Centrului Sănătate Publică, medic –șef sanitar

Dumitru Răcilă, șeful inspecției control ecologic

3. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt

incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de a recepționa lucrările efectuate la „*Reparația capitală a rețelelor de canalizare și stației de epurare din orașul Cimișlia*”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție montaj pe obiect sunt îndeplinite în limita surselor financiare alocate, observațiile și neconformitățile depistate nu sunt esențiale și nu influențiază asupra exploatării obiectului, majoritatea observațiilor și neconformităților au fost lichidate în perioada de pregătire a obiectului către recepție. În perioada de reglare și punere în funcțiune a utilajului pot să mai apară unele observații și neconformități, care vor fi lichidate de către antreprenor SRL „Planta” în termeni de până la 90 de zile conform legislației în vigoare.

Din componența proiectului la stația de epurare nu sunt executate lucrările de aprovizionare cu apă curentă, amenajare a teritoriului și de evacuare a nămolului. lucrări care necesită surse financiare suplimentare și pot fi îndeplinite în perioada de până în luna octombrie anul 2015 fără a influența negativ asupra exploatării stației de epurare.

La SP nr3 și SP nr.4 nu sunt efectuate lucrări de amenajare a teritoriului

La SP nr.1 nu sunt efectuate lucrări de reparație

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „*Reparația capitală a rețelelor de canalizare și stației de epurare din orașul Cimișlia*” compus din următoarele construcții:

stație de epurare în complex cu rețelele tehnologice de canalizare

stație de pompare generală nr.4, care se află pusă în funcțiune din data de 15 decembrie 2011

stație de pompare locală nr.3 în complex cu rețele de canalizare sub presiune de la S.P. nr.3 spre S.P.nr.4

stația de pompare nr.1

Toate aceste obiecte conectate cu stația de epurare prin rețele de canalizare sub presiune de la S.P. nr.4 până la stația de epurare construite și finansate prin intermediul ADR Sud din FNDR. (Vezi procesul verbal de recepție finală nr. 07 din 27 septembrie 2012) care se află pus în funcțiune din 10 octombrie 2013.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file a fost încheiat astăzi 23 aprilie 2014 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Gheorghe Railianu

Membri:

Vasile Tocaru

Stefan Bancov

Victor Acălugăriței


Pavel Aramă



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

_____ 2014
L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

A PREDAT
SRL „Planta”



PRIMIT :

Consiliul Raional Cimișlia

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the Regional Council of Cimișlia.

Toate aceste obiecte conectate cu stația de epurare prin rețele de canalizare sub presiune de la S.P. nr.4 pînă la stația de epurare construite și finansate prin intermediul ADR Sud din FNDR. (Vezi procesul verbal de recepție finală nr. 07 din 27 septembrie 2012) care se află pus în funcțiune din 10 octombrie 2013.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 3 file a fost încheiat astăzi 23 aprilie 2014 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Gheorghe Railianu

Membri:

Vasile Tocaru

Stefan Bancov

Victor Acălugăriței

Pavel Aramă



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

_____ 2014

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

A PREDAT:

SRL „Planta”



PRIMIT:

Consiliul Raional Cimișlia

