

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b2wdp1-MD-1615883078987 (21037273)						
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split conform necesităților IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca pentru anul 2021</i>						
Denumirea serviciilor	Mod elul artic olului i	Țar a de orig ine	Pro duc ăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dard e de refer ință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						

Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split				Conform Caietul de sarcini	1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2.Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire. 3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 15.Verificarea tensiunii electrice. 16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17. Diagnostica blocurilor electronice. 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile aprilie- mai. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, va oferim garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, va oferim un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Prețul unui act de diagnostică va fi de 200 lei. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor este de 17 zile lucrătoare, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturmului, a alpinștilor și a serviciilor de transport. Costul alimentării cu agent frigorific a aparatului de condiționare a aerului pînă la 50 gr este inclus în costul deservirii tehnice a aparatului dat prezentat în ofertă; Prețul identificării, lichidării scurgerii și alimentării cu agent frigorific este de 350 MDL/1 buc; Prețul agentului frigorific (R22, R407C, R410A) este de 360 MDL/1 kg. Prețul demontării aparatului de condiționare a aerului este de 680 MDL/ 1 buc; Prețul montării aparatului de condiționare a aerului, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific standard este de 2100.00 MDL/ 1 buc; Servicii de transport (în caz de reparație a climatizorului) -2,40 MDL /1 km	-
--	--	--	--	----------------------------	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66