

Specificații tehnice F- 4.1.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Obiectul achiziției: _____							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1: Aparate de aer condiționat				Caracteristicile: - Putere, BTU: 9000 - Clasa energo eficientă: A + + - Tip: Sistemul Split - Agent frigorific (hladagent): min. R32 - Voltaj: min. 220 W - Suprafața încăperii: min. 32 m² - Nivel zgomot, dB: min. 20 - Compresor: Inverter - Dimensiunile blocului interior: min. 800 x 250 x 190 - Dimensiunile blocului exterior: min. 700 x 250 x 500 - Termen de garanție: min. 24 luni - Fără servicii de montare.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț F-4.2.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____											
Obiectul de achiziției: _____											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3971720 – 3	Lotul 1: Aparate de aer condiționat	buc.	10					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____