

**PUNCTUL CENTRALA DE CONTROL AL FURTUNURILOR DE
INCENDIU**

Bremer Weg 164-D-29223 Celle

Tel.+49(0) 5141 979-273/-0, fax: +49 (0) 5141 979 – 217 – preufwesen@nabk.niedersachsen.de

CERTIFICAT DE CONTROL Nr. ZPC 10700

Prin prezenta se certifica, ca

Furtunul de incendiu,
Produs de catre firma
Jakob Eschbach GmbH
DE - 34431 Marsberg / Germania

Cu denumirea tipului

Synthetik Special 500

DIN 14811 – B65 – 20 – KL 1 – K – L 1

Diametrul intern 65 mm

Corespunde conditiilor prescrise de normativul
DIN 14811:2008-01: A1 + A2 + A3, Clasa 1, nivelul de performanta 1.

Celle : 07.06.2021

Prin manadt Oliver Vob, inginer licentiate

Stampila: Academia din Saxomia Inferioara pentru protectia antiincendiara si catasrofelor.



Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle
☎+49(0)5141 979-273 /-0 • 📠+49(0)5141 979-217 • pruefstellen@nlbk.niedersachsen.de

Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10700 ***Test Certificate number ZPC 10700***

Hiermit wird bestätigt, dass der vom Unternehmen
This is to certify that the fire fighting hose manufactured by

Jakob Eschbach GmbH
DE - 34431 Marsberg

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung
under the brand name

Synthetic Special 500
DIN 14811 - B 65 - 20 - KL 1 - K - L 1

Innendurchmesser 65 mm
Inside diameter 65 mm

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm DIN 14811:2008-01 : A1 + A2 + A3,
Klasse 1, Leistungsstufe 1, erfüllt.
is found to comply with the prescribed specification DIN 14811:2008-01 : A1 + A2 + A3,
class 1, performance level 1.

Celle, den 07.06.2021

Im Auftrage
Yours faithfully

Oliver Voß, Dipl.-Ing. (FH)

