



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1136/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Panelowy system zabudowy: ściany systemowe, panele sufitowe, okna, przeszklenia drzwi systemowe, meble do zabudowy i elementy dodatkowe wg dokumentacji producenta**

Zawierający / containing: **stale, stale pokryte antybak. powłoką na bazie jonów srebra, stale lakierowane proszkowo, blachę ołowianą, szkło, HPL, CORIAN, STARON, wypełnienie (wełna mineralna, płyta kartonowo-gipsowa, płyta cementowa) i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w służbie zdrowia (w tym: pomieszczenia bloku operacyjnego, oddziały intensywnej terapii), weterynarii, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pływalniach**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób należy sezonować do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym okresie nadaje się do zastosowania. Wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012). Blacha ołowiana może być stosowana jedynie w celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Wyrób po zastosowaniu nie może być źródłem emisji włókien i pyłów. Pomieszczenia „czyste” po zastosowaniu wyrobu powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów prawnych. W przypadku stosowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych wyrób powinien być chroniony przed uderzeniami i ścieraniem oraz czyszczony środkami przeznaczonymi dla pomieszczeń czystych.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-02-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-02-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 lutego 2016

The date of issue of the certificate: 26th February 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska