

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1760340778861 din 13.10.2025
Obiectul achiziției: Aparare de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	Aparat de aer conditionat 9000Btu Auratsu Osaka	China	TCL	- Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim +18°~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; - Compresor inverter — DA, obligatoriu; - Agent frigorific -R32; -Culoarea albă obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m' / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A))	Capacitate termica - 9000 BTU Regim de lucru : racire, Incalzire, ventilare. uscare DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete. obligatoriu; - Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea noua) - A+ / A++; - Temperaturi exterioare admise (racire) minimal - +17"- +53", - Temperaturi exterioara admisa (incalzire) minim -15" - +30": - -' Compresor inverter - DA, obligatoriu; - - Agent frigorific - R32; -Culoarea alba obligatoriu ; Tensiune / frecventa / faza (V /Hz/Ph) -220 l 50/l; Debit de aer (m' / h) – 270 – 420. - sunet la nivel interior (dB (A)) – 22 - 43;	CE

				— maxim 25; <i>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</i> Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Romanești	Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse) Garantie - 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Romanești	
Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h),inclusiv montarea și instalarea	Aparat de aer conditionat 12000Btu Auratsu Osaka	China	TCL	- Capacitate termică 12000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare,uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; - Compresor invertor — DA, obligatoriu; - Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; <i>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</i> Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strașeni sat Micleușeni.	Capacitate termica 12000 BTU Regim de lucru : racire, incalzire, ventilare, uscare DA.obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea noua) - minim A+ / A++; - Temperaturi exterioare admisa (racire) minim +17 - +53, - Temperatura exterioara admisa (incalzire) minirn -15 - +30 C," Compresor invertor - DA. obligatoriu; - - Agent frigorific -R32; -Culoarea alba ; Tensiune / frecventa / faza (V/Hz/Ph) -220 l 50/1; Debit de aer (m' / h) – 360 - 570; - sunet la nivel interior (dB (A)) – 22 - 43; Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse) Garantie - 36 luni, Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strașeni sat Micleușeni.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.