

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, J]

Numărul procedurii de achiziție 21054714 din 08.04.2022

Obiectul achiziției: Tevi din polietilenă pentru apă potabilă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand de referi
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 20mm Conform caietului de sarcini	- Presiunea nominală:	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 25mm Conform caietului de sarcini	1,6; 10; 16 bari; - Produs	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 32mm Conform caietului de sarcini	pentru alimentare cu apă	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 40mm Conform caietului de sarcini	potabilă; - Anul producerii-	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 50mm Conform caietului de sarcini	numai 2021-2022; -	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 63mm Conform caietului de sarcini	Temperatura mediului de	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 75mm Conform caietului de sarcini	funcționare: 0° +40° C; -	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 90mm Conform caietului de sarcini	Tevele vor fi marcate	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 110mm Conform caietului de sarcini	longitudinal cu linie	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 125mm Conform caietului de sarcini	albastra, cu indicarea la	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 140mm Conform caietului de sarcini	fiecare metru liniar a	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 160mm Conform caietului de sarcini	dimensiunii (diametrul	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 180mm Conform caietului de sarcini	nominal, grosimea	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 200mm Conform caietului de sarcini	peretelui), presiunii	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 225mm Conform caietului de sarcini	nominale, mărcii de fabrică,	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 250mm Conform caietului de sarcini	materialelor și densității,	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 315mm Conform caietului de sarcini	denumirii producătorului,	12201-
Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 400mm Conform caietului de sarcini	data și anul fabricării,	12201-

Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 10 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 500mm Conform caietului de sarcini	12201-
Teavă, PE 100, PN 1,6 SDR 17	Teavă, PE 100, PN 1,6 SDR 17	Moldova	Uplast	DN 32mm Conform caietului de sarcini	12201-
Teavă, PE 100, PN 16 SDR 11	Teavă, PE 100, PN 16 SDR 11	Moldova	Uplast	DN 160mm Conform caietului de sarcini	12201-
<b>TOTAL</b>					marcajului de unitate de măsură. - Pozițiile 1-5,20 vor fi livrate în rulouri cu lungimea 200 metri/liniari; - Pozițiile 6-9, vor fi livrate în rulouri cu lungimea 100 metri/liniari; - Pozițiile 10-18, 21 vor fi livrate în bare cu lungimea 12 metri/bucata

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Oleinic Alexandru În calitate de: Manager  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: m.Chisinau str.Drumul Viilor 34

