

Laborator electrotehnic S.R.L. "KENOTRON" №097 din 22.11.19	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	
	Nr. <u>01-03</u>	
	«11» martie 2020	

APROB
S.R.L. "KENOTRON"

Usanli V.
« _____ » 2020

La încercări s-au prezentat mostrele Cizme pentru pompieri din cauciuc rezistent la căldură, hidrocarburi, acizi slabi, substanțe alcaline, electroizolant, cu bombeul și inserții antiperforație încorporate, metoda de confecționare prin injectare, cu ciorap din lina sintetică: Marca «ФАРАДЕЙ», mostra cu sigiliu ICC 000175

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător SA «Компания «ФАРАДЕЙ», Русия

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 10.03.2020

Data începerii încercării 11.03.2020

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8605-20 din 10.03.2020 și pe baza programului Nr. M-8605-20/1 din 10.03.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM SR EN 15090: „Încălțăminte pentru pompieri”, SM SR EN ISO 20345:2014 „Echipament individual de protecție. Încălțăminte de securitate”, Caiet de sarcini IGSU al MAI din ianuarie 2020

DN la metode de încercări SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”. Caiet de sarcini IGSU al MAI din ianuarie 2020

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate Caiet de sarcini IGSU al MAI poz. 5	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Testari pentru rezistența la curent de 18 kV	caiet de sarcini IGSU al MAI din ianuarie 2020 poz 1	ISO 20344 pct. 8.6.1	18 kv	20 kv

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Sef LET	Vadim USANLI	

