

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1337-18**

Data emiterii:

29 octombrie 2018

Valabil pînă la:

29 octombrie 2019



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Inele din beton armat pentru pereți a camerei de lucru sau gîtul căminului
KC 7.9; KC 10.9; KC 15.9; KC 9.10; KC 8.10; KC 7.3; KC 20.9; KC20.6; KC20.66
plăci de acoperire 2III15-2; III10-1; IIII20; plăci de fund IHH20;
inele de reazem KO6 din beton armat pentru căminele de rețele de canalizare, alimentare cu apă
și gaze. Fabricate în serie conform GOST 8020-90

Codul NM MD

6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 13015-2003 pct. 5.2.2; 5.3.2; 5.3.10;
GOST 26633-91 pct.1.3.2;1.3.3, 1.3.4; GOST 8020-90 pct. 1.3.1; 1.3.10

PRODUCĂTOR

SRL "Activrut", MD-2012, RM, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119/a, tel/ fax 022212121
Baza de producere - mun. Chișinău, str. Constructorilor, 6

Codul țării

MD

SOLICITANT

"Transcon-M" SA
MD-2069 mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 119/A

Codul IDNO

1003600017682

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.205 din 26.10.2018, eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Act nr.36 din 15.08.2018 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.36 din 26.10.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.



Copie fidelă

Conducătorul CC

[Signature]

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

**/Conducătorul organismului
de certificare**

[Signature]

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Produsele de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1345-18**

Data emiterii:

29 octombrie 2018

Valabil pînă la:

29 octombrie 2019



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Inele din beton armat pentru amforă CTR-1

Fabricate în serie conform desenele de execuție nr.3529-2-CBA

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 13015-2003 pct.5.2.1.2, 5.2.2.2, 5.3.2, 5.3.10; 5.5.2;
GOST 26633-91 pct.1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; desenele de execuție nr.3529-2-CBA

PRODUCĂTOR

SRL "Activrut", MD-2012, RM, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119/a, tel/ fax 022212121
Baza de producere - mun. Chișinău, str. Constructorilor, 6

Codul țării
MD

SOLICITANT

"Transcon-M" SA
MD-2069 mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 119/A

Codul IDNO
1003600017682

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.201 din 14.09.2018, nr.204 din 26.10.2018,
eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Act nr.36 din 15.08.2018 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.36 din 26.10.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

/ Conducătorul organismului
de certificare

[Signature]

Copie fidelă
Conducătorului

[Signature]

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Actelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL





ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45091 - 18**

Data emiterii **26 martie 2018** Valabil pînă la **26 martie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Țevi corugate din HDPE
pentru sisteme de canalizare și drenaj -
conform anexei (2 poziții) fabricate conform STF EEM3;

Codul NC MD
39172190

livrarea conform contractului Nr.0087 din 02.01.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Pădurii 6/2).

ȘÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.5.1.1, 5.1.5;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR SC "EURO.EM" SRL, România
jud.Neamț, Piatra Neamț, str.Dumbravei 1

Codul țării
RO

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022-55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.52 din 23.02.2018,

LI SA "ASCHIM", certif. de acreditare Nr. LI - 014.

Raportului de încercări Nr.0991-C din 28.02.2018,

LIPA Chîșinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086.

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0083 din 19.02.2018.

Raportului de evaluare Nr.6/033-ev din 26.03.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04519



Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Expert

N.Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr.

OCP_{GSP} MD 015 13C 45091-18

din

26.03.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm
1.	Țeavă corugată HDPE SN2, SN4, SN8 cu mufă și garnitură pentru canalizare	DN/OD 110
		DN/OD 160
		DN/OD 200
		DN/OD 250
		DN/OD 315
		DN/OD 400
		DN/OD 500
		DN/OD 630
		DN/OD 800
2.	Țeavă corugată HDPE SN2, SN4, SN8 cu mufă și garnitură pentru drenaj	DN/OD 1000
		DN/OD 110
		DN/OD 160
		DN/OD 200
		DN/OD 250
		DN/OD 315
		DN/OD 400
		DN/OD 500
		DN/OD 630
		DN/OD 800
		DN/OD 1000

Seria A Nr. 01495



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45090 - 18**

Data emiterii **26 martie 2018** Valabil până la **26 martie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Fitinguri din material plastic PE100,
marca comercială "+GF+" - conform anexei (7 poziții) fabricate
conform: EN ISO 15494, EN 1555-3, EN 12201-3, ISO 4427-3;

Codul NC MD
39174000

livrarea conform contractului nr.1390-3 din 30.12.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Pădurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.5.1.16, p.5.1.19;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR "GEORG FISCHER Wavin AG", Elveția
8201, Schaffhausen
furnizor: "Georg Fischer Rohleitungssysteme" SA, Romania
CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul țării
CH

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.0992-C din 28.02.2018,
LIPA Chîșinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086
Raportului de încercări Nr.53 din 23.02.2018,
LI SA "ASCHIM", certif. de acreditare Nr. LI - 014.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0081 din 19.02.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/032-ev din 26.03.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04518



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr.

OCP_{GSP} MD 015 13C 45090-18

din

26.03.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm
1	Mufă PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
2	Reducție PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø25-20, Ø32-20, Ø32-25, Ø40-20, Ø40-25, Ø40-32, Ø50-32, Ø50-40, Ø63-32, Ø63-40, Ø63-50, Ø75-40, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-50, Ø90-63, Ø90-75, Ø110-63, Ø110-75, Ø110-90, Ø125-63, Ø125-90, Ø125-110, Ø140-110, Ø160-90, Ø160-110, Ø160-125, Ø180-110, Ø180-125, Ø180-160, Ø200-160, Ø225-160, Ø250-160, Ø250-200 Ø315-160, Ø315-180, Ø315-200, Ø315-225, Ø315-250, Ø315-280, Ø400-280, Ø400-315
3	Capac PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
4	Piesa branșare electrofuziune PE100 SDR11, SDR17	Ø40-32, Ø50-25, Ø50-32, Ø63-20, Ø63-25, Ø63-32, Ø63-40, Ø63-50, Ø75-20, Ø75-25, Ø75-32, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-25, Ø90-32, Ø90-40, Ø90-50, Ø90-63, Ø110-32, Ø110-40, Ø110-50, Ø110-63, Ø110-90, Ø110-110, Ø125-32, Ø125-90, Ø125-110, Ø140-63, Ø140-90, Ø140-110, Ø160-90, Ø160-110, Ø160-125, Ø180-90, Ø180-110, Ø180-125, Ø200-90, Ø200-110, Ø200-125, Ø225-63, Ø225-90, Ø225-110, Ø225-125, Ø250-90, Ø250-110, Ø250-125, Ø280-90, Ø280-110, Ø280-125
5	Adaptor flanșă, sudabil cap-la-cap PE100 SDR11, SDR17	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
6	Cot 90°/45°/60°/30°/15° PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
7	Teu 90°/45° PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20x20x20, Ø25x25x25, Ø32x32x32, Ø40x40x40, Ø50x50x50, Ø63x63x63, Ø75x75x75, Ø90x90x90, Ø110x110x110, Ø125x125x125, Ø140x140x140, Ø160x160x160, Ø180x180x180, Ø200x200x200, Ø225x225x225, Ø250x250x250, Ø280x280x280, Ø315x315x315, Ø400x400x400
	Teu cu reducție 90°/45° PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø32x25x32, Ø40x32x40, Ø50x40x50, Ø63x50x63, Ø75x50x75, Ø75x63x75, Ø90x50x90, Ø90x63x90, Ø90x75x90, Ø110x63x110, Ø110x75x110, Ø110x90x110, Ø125x90x125, Ø125x110x125, Ø140x125x140, Ø160x110x160, Ø160x140x160, Ø180x110x180, Ø180x160x180, Ø200x110x200, Ø200x160x200, Ø200x180x200, Ø225x110x225, Ø225x160x225, Ø225x180x225, Ø225x200x225, Ø250x225x250, Ø280x250x280, Ø315x110x315, Ø315x160x315, Ø315x180x315, Ø315x200x315, Ø315x225x315, Ø315x250x315, Ø400x315x400
	Teu branșare PE100 SDR11, SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø25-20, Ø32-20, Ø32-25, Ø40-20, Ø40-25, Ø40-32, Ø50-20, Ø50-25, Ø50-32, Ø50-40, Ø63-32, Ø63-40, Ø63-50, Ø75-32, Ø75-40, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-40, Ø90-50, Ø90-63, Ø90-75, Ø110-50, Ø110-63, Ø110-75, Ø110-90, Ø125-63, Ø125-90, Ø125-110, Ø140-75, Ø140-90, Ø140-110, Ø140-125, Ø160-125, Ø160-32, Ø160-40, Ø160-50, Ø160-63, Ø160-140, Ø160-63, Ø160-75, Ø160-90, Ø160-110, Ø180-90, Ø180-110, Ø180-160, Ø200-32, Ø200-40, Ø200-50, Ø200-63, Ø200-90, Ø200-110, Ø200-140, Ø200-160, Ø200-180, Ø225-75, Ø225-90, Ø225-110, Ø225-140, Ø225-160, Ø225-180, Ø250-110, Ø250-160, Ø250-180, Ø250-200, Ø250-225, Ø280-225, Ø280-250, Ø315-110, Ø315-160, Ø315-200, Ø315-225, Ø315-250, Ø315-280, Ø315-250, Ø315-280, Ø315-315, Ø400-280, Ø400-315, Ø400-315

Seria A Nr. 01494



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45381 - 18**

Data emiterii **11 iunie 2018** Valabil pînă la **11 iunie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Țevi și accesorii
din material plastic - conform anexei (8 poziții)
fabricate conform ISO 15874, ISO 15875

Codul NC MD
3917

livrarea conform contractului nr.1390-4 din 02.01.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chișinău, str.Pădurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST R 52134:2005 p.p.4.1, 4.2, 5.1.1,
5.1.2 tab.8, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.16, 5.1.19;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR "Georg Fischer Hakan Plastic Boru ve Profil Sanayi Ticaret
A.Ş.", Turcia, Istanbul, B.Cekmece

Codul țării
TR

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.189, 190, 334, 373, 374, 419, 455 din 04.06.2018,
LI IM "PALPLAST", certificatul de acreditare Nr.LI-031
Raportului de încercări Nr.3232-C din 31.05.2018,
LIPA Chișinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0355 din 23.05.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/058-ev din 11.06.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04707



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)**

A n e x ă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45381-18

din

11.06.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile, mm
1	Țeavă PPR	d20,d25,d32,d40,d50,d63
	Țeavă PPR FASER	d20,d25,d32,d40,d50,d63,d75,d90,d110
2	Țeavă PEX-B cu bariera de oxygen	d16,d18,d20
	Țeavă PEX-B cu bariera de oxygen și cu acoperire spirală	d16,d20
3	Cot 90° /45° PPR	d20; d25; d32; d40; d50; d63; d75; d90; d110
4	Dop PPR	d20; d25; d32; d40; d50; d63; d75; d90; d110
5	Reducție PPR	d25-20; d32-20; d32-25; d40-20; d40-25; d40-32; d50-20; d50-25; d50-32; d50-40; d63-25; d63-32; d63-40; d63-50; d75-50; d75-63; d90-50; d90-63; d90-75; d110-63; d110-75; d110-90; d20-1/2; d25-1/2; d32-1/2; d40-3/4; d50-3/4;
6	Mufa PPR	d20; d25; d32; d40; d50; d63; d75; d90; d110
7	Teu cu reducere PPR	d25x20x20; d25x20x25; d32x20x20; d32x20x25; d32x20x32; d32x25x20; d32x25x32; d40x20x40; d40x25x40; d40x32x40; d50x20x50; d50x25x50; d50x32x50; d50x32x50; d50x40x50; d63x20x63; d63x25x63; d63x32x63; d63x40x63; d63x50x63;
	Teu PPR	d20; d25; d32; d40; d50; d63; d75; d90; d110
8	Ocolire PPRC	d20; d25; d32;

Seria A Nr. 01567



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45772 - 18**

Data emiterii **28 septembrie 2018** Valabil până la **28 septembrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Țevi din PVC corugate
pentru drenaj - conform anexei (1 poziție);

Codul NC MD
3917

livrarea conform contractului nr.1390-4 din 02.01.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chișinău, str.Pădurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.p. 5.1.1, 5.1.

PRODUCĂTOR "Georg Fischer Hakan Plastic Boru ve Profil Sanayi
Ticaret A.Ş.", Turcia, Istanbul, B.Cekmece

Codul țării
TR

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.333 din 20.09.2018,
LI SA "ASCHIM", certif. de acreditare Nr. LI - 014.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0640 din 17.09.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/099-ev din 26.09.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere
cu periodicitatea de o dată în an.

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004262



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45772-18 din

28.09.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm
1.	Țevi din PVC pentru corugate pentru drenaj	Ø100
2.		Ø125
3.		Ø160
4.		Ø200

Seria C nr. 001779



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 45276 - 18**

Data emiterii **17 mai 2018** Valabil până la **17 mai 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi sub presiune din polietilenă PE 80, PE 100
pentru conducte de apă SDR 26, SDR 21, SDR 17, SDR 13,6, SDR 11
fabricate conform SM SR ISO 4427-2:2011;

Codul NC MD
391721900

gama de diametre: 20mm - 315mm;
producția fabricată în serie.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.2 tab.3,
8.2 tab.5 (4), 11; HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR "UNIPLAST" SRL,
Moldova, or. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or. Chișinău, str. Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0079 din 16.02.2018.
Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică Nr.310 din 12.03.2018.
Raportului de evaluare Nr. 6/046-ev din 16.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere
cu periodicitatea de o dată în an.

Sistemul de certificare 2+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.



Seria A Nr. **04616**

Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45861 - 18**

Data emiterii **18 octombrie 2018** Valabil până la **18 octombrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA Aparate electrice pentru detectarea
gazelor combustibile, marca comercială "ITAP";

Codul NC MD
8531

livrarea conform contractului Nr.0108 din 05.01.2018;

modelele: "992M, 992G";

termenul de garanție - 24 luni de la data fabricării;

păstrarea - depozitul firmei (mun.Chișinău, str.Pădurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM SR EN 50194-1:2011 p.4.2, 4.6.

PRODUCĂTOR "ITAP S.p.A", Italia
Via Ruca 19, 25065 Lumezzane S.S., Brescia

Codul țării
IT

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.7719/02/18 din 17.10.2018,

LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr.LI-076

Raportului de identificare a produselor Nr.10/0748 din 16.10.2018.

Raportului de evaluare Nr.10/189-ev din 18.10.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de tip 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. **004274**



Conducătorul
organismului de certificare

N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015

13C 45912 - 18

Data emiterii

25 octombrie 2018

Valabil pînă la 25 octombrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Clapete electromagnetice de gaze,
marca comercială "Itap" fabricate conform Directivei 97/23/CE;

Codul NC MD
8481

livrarea conform contractului nr.0108 din 05.01.2018;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (2 poziții);
păstrarea - depozitul firmei (mun.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 5761:2008, p.6.3, p.6.5, p.6.9.12.

PRODUCĂTOR "ITAP" S.p.a by "GECA"
Italia, 25065, Via Ruca, 19/21

Codul țării
IT

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 55-83-57

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.471-18C din 18.10.2018,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0741 din 16.10.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/114-ev din 25.10.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 05130



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

A n e x ă

Fila

File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 45912-18

di 25 octombrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile, țol
1	Clapeta electromagnetica de gaze metan, 550 mbar, normal deschisă	1/2"
		3/4"
		1"
		1 1/4"
		1 1/2"
		2"
2	Clapeta electromagnetica de gaze lichefiate GPL, 6 bar, normal deschisă	1/2"
		3/4"
		1"
		1 1/4"
		1 1/2"
		2"

Seria A Nr. 01802



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 45369 - 18**

Data emiterii **07 iunie 2018** Valabil pînă la **07 iunie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA** Accesorii de țevărie: mufă din fontă;

Codul NC MD
7307199

lotul total - 145buc. conform invoice nr. SEK 1805/0009 din 24.05.2018;
dimensiunile - conform anexei (4 poziții);
păstrarea - mun. Chișinău, str. Pădurii 6/2

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75, p.4.4.

PRODUCĂTOR "FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SA, Polonia
38-200 Jaslo, Kaduiego 12

Codul țării
PL

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or. Chișinău, str. Pădurii, 6/2
tel.: 55-83-57

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 235-18C din 06.06.2018,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0393 din 05.06.2018.
Raportului de evaluare Nr. 6/057-ev din 07.06.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **004109**



Conducătorul organismului
de certificare

V. Șargarovschi

Expert

N. Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 45369-18 din

07.06.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Dimensiunile	Lotul, buc.
1	Accesorii de țevărie: mufa din fontă	DN 100 (106-132) PN 16	50
2		DN 150 (157-185) PN 16	50
3		DN 250 (264-295) PN 16	15
4		DN 300 (315-349) PN 16	30
	Lot total:		145buc.

Seria C nr. 001691



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 46072 - 18**

Data emiterii **23 noiembrie 2018** Valabil până la **23 noiembrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Furtunuri asamblate pentru arzătoare
și aparate pe gaze, marca comercială "KAS"
cu gama de dimensiunile: d 1/2", d 3/4", L 30cm - L 200cm
fabricate conform TS 10670;

livrarea conform contractului Nr.845 din 04.09.2017;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chișinău, str.Pădurii 6/2).

Codul NC MD
8307

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52209:2008, p.2.8.1, 2.9.1.

PRODUCĂTOR "KASPA DIS TIC A.S.", Turcia
Istanbul, Sancaktepe, Eyup Sultan Mah.Maltepe Cad.22/2

Codul țării
TR

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de Incercări Nr.523-18C din 19.11.2018,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0929 din 13.11.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/132-ev din 23.11.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 004410



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 46073 - 18**

Data emiterii **23 noiembrie 2018** Valabil pînă la **23 noiembrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din PP pentru rețele
de apă și încălzire, marca comercială "KAS" -
conform anexei (4 poziții) fabricate conform TS EN ISO 15874-2;

Codul NC MD
3917

livrarea conform contractului Nr.845 din 04.09.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chișinău, str.Pădurii 6/2).

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R. 52134:2005, p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6

PRODUCĂTOR "KASPA DIS TIC A.S.", Turcia
Istanbul, Sancaktepe, Eyup Sultan Mah.Maltepe Cad.22/2

Codul țării
TR

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-98-64

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.210, 356, 396, 438, 476 din 21.11.2018,
LI IM "PALPLAST", certificatul de acreditare Nr.LI-031
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0930 din 13.11.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/134-ev din 23.11.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004411



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 46073-18

din 23 noiembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile Ø, mm
1	Teava PPR PN16	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
2	Teava PPR PN20	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
3	Teava PPR Kompozit PN20	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
4	Teava PPR Kompozit PN25	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110

Seria C nr. 001818



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 46074 - 18**

Data emiterii **23 noiembrie 2018** Valabil pînă la **23 noiembrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din PVC
pentru sisteme de canalizare externe, m.c.OLTGROUP
fabricate conform SR EN 13476-2, SR EN 1401-1;

Codul NC MD
3917

livrarea conform contractului nr.208/A din 01.06.2018;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție);
păstrarea - depozitul firmei (or.Chișinău, str.Pădurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6

PRODUCĂTOR "PCI TRADING" SRL, Romania
jud.Valcea, loc.Rm.Valcea, str.Uzinei 67

Codul țării
RO

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de Incercări Nr.402 din 16.11.2018,
LI SA "ASCHIM", certif. de acreditare Nr. LI - 014.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0928 din 13.11.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/133-ev din 23.11.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 004412



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 46074-18

din 23 noiembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumerele produselor	Dimensiuni, mm
1	Țeava PVC SN2/SN4/SN8	d 110
		d 125
		d 160
		d 200
		d 250
		d 315
		d 400

Seria C nr. 001819



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45773 - 18**

Data emiterii **28 septembrie 2018** Valabil până la **28 septembrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Țevi și accesorii din PP pentru sisteme de
canalizare interioare, marca comercială "POLITEK" - conform anexei (8 poziții) **Codul NC MD**
fabricate conform TU 2248-001-52384398-2003, **3917**
TU 2248-002-52384398-2003;

livrarea conform contractului nr.230 din 02.01.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chișinău, str.Pădurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.p.4.1, 4.2, 5.1.1,
5.1.5, 5.1.6, 5.1.16, 5.1.19.

PRODUCĂTOR "POLITEK PTK" SRL, Rusia
143000, reg.Moscova, or.Odințovo, str.Transportnaia 2
furnizor: "Export Servis", Rusia

Codul țării
RU

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chișinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.331 din 20.09.2018,
LI SA "ASCHIM", certif. de acreditare Nr. LI - 014.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0636 din 14.09.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/102-ev din 28.09.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere
cu periodicitatea de o dată în an.

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 004263



Conducătorul
organismului de certificare

N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45773-18

din

28.09.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile, mm
1	Teava cu mufă PP	d 32 L-250
		d 32 L-500
		d 32 L-1000
		d 32 L-2000
		d 40 L-250
		d 40 L-500
		d 40 L-1000
2	Ramificație PP	d 40 L-2000
		d 110/50/50 90°
		d 110/50/50 45°
		d 50/50/50 45°
		d 50/50/50 90°
		d 110/110/110 45°
3	Reducție PP	d 110/110/110 90°
		d 110/50
		d 32/50
		d 40/50
		d 50/72
4	Mufa PP	d 110/124
		d 110
		d 40
		d 50
5	Piesa de vizitare	d 50
		d 110
6	Cot PP	d 110 15°
		d 110 30°
		d 110 45°
		d 110 67°
		d 110 87°
		d 32 45°
		d 32 87°
		d 40 45°
		d 40 87°
		d 50 30°
		d 50 45°
		d 50 67°
		d 50 87°
		d 110 90° x d50
		Racord pentru vasul closetului
		d 110 45°
		d 110 87°
7	Teu PP	d 110/110 45°
		d 110/50 45°
		d 110/110 87°
		d 110/50 87°
		d 50/50 45°
		d 50/50 87°
		d 32/32 45°
		d 32/32 87°
		d 40/40 45°
		d 40/40 87°
		d 110
8	Dop	d 32
		d 40
		d 50
		d 110

Seria C nr. 001778



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015

11A 44005 - 17

Data emiterii 03 mai 2017 Valabil pînă la 02 mai 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din polietilenă PE 80, PE100

pentru conducte de gaze fabricate

conform SM GOST R 50838:2012;

Codul NC MD
391721900

SDR, gama de diametre - conform anexei;
producția fabricată în serie;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST R 50838:2012 p.4.1 tab.1, p.4.2 tab.2, p.5.1.1,
tab.3 (1,2,3,4,5,9), p.5.3, p.5.4, p.9.2, anexa G tab.G.1 (1,2);
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR "UNIPLAST" SRL, Moldova.
or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor Nr.6/1023 din 28.12.2016.

Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică Nr.301 din 28.04.2017.

Raportului de evaluare Nr.6/031-ev din 02.05.2017.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere

Supravegherea se efectuează de către OC PGSP (06)

Sistemul de certificare 2+.

Produsele date se realizează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 03715



Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Expert

N.Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

A n e x ă

Fila 1 File 1

la **certificatul de conformitate**

Nr. OCP_{GSP} MD 015 11A 44005-17

din **03.05.2017**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Dn (mm)	PE 80, PE 100		
	SDR 17,6	SDR 13,6	SDR 11
	e _n (mm)	e _n (mm)	e _n (mm)
32			3.0
40		3.0	3.7
50		3.7	4.6
63	3.6	4.7	5.8
75	4.3	5.6	6.8
90	5.2	6.7	8.2
110	6.3	8.1	10.0
125	7.1	9.2	11.4
140	8.0	10.3	12.7
160	9.1	11.8	14.6
180	10.3	13.3	16.4
200	11.4	14.7	18.2
225	12.8	16.6	20.5
250	14.2	18.4	22.7
280	15,9	20,6	25,4
315	17,9	23,2	28,6

Seria A Nr. 01060



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate