

**Întreprinderea de Stat
Centrul Tehnic pentru Securitate
Industrială și Certificare**

str. S. Lazo 48, MD 2004, mun. Chișinău,
tel. 208-151, fax 208-166, www.ctsic.md,
e.mail: agentia@mdl.net, c.f.1003600118109



**Государственное предприятие
Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации**

ул. С. Лазо 48, MD 2004, мун. Кишинэу,
тел. 208-151, факс. 208-166, www.ctsic.md,
e.mail: agentia@mdl.net, ф.к.1003600118109



ORGANISMUL DE INSPECȚIE A OIP



[Signature]
Verificat
Manager tehnic
Veaceslav Șipitca

[Signature]
Aprobat
Director
Vadim Șargarovschi
"09" ianuarie 2018

AVIZ DE EXPERTIZĂ Nr. 0018

privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru reglarea tehnologică și deservirea tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice.

"09" ianuarie 2018

mun. Chișinău

Denumirea întreprinderii:	SRL "Simplex-Service"
IDNO:	1Q14600007793
Adresa juridică:	mun. Chișinău str. Alba Iulia, 5A tel.068500508
Sediul:	mun. Chișinău str. Alba Iulia, 5A
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.1748 din 25.10.2017 Contract nr.25-1579 din 27.10.2017
Raport de inspecție	Nr. 0017 din 09.01.2018
Informații despre inspector:	A.Prohorciuc, tel 022208181 proces -verbal de atestare Nr 01/16 din 05.02.2016

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- “Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale ”NRS 01-03:2013”;
- ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;

2. Scopul expertizei:

Expertiza s-a efectuat in scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice.

	ITOP -OIP privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru proiectarea OIP	EDIȚIA	01
		REVIZIA	00
	F-AE- PL- ITOP -OIP	Pagina	2 din 3

3. Lista obiectelor supuse expertizei.

Expertiza se răsfrânge asupra posibilităților organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice.

4. Date privind documentele si utilajul examinate in procesul de expertiză.

În procesul expertizei a fost examinată următoarea documentație;

- ordine nr. 01/17, 02/17 din 20.11.2017 de formare a sectorului de reglare, deservire și numire a persoanelor responsabile;
- permise de exercitare a maistrilor-reglari nr.8185-17,8186-17 din 26.10.2017 eliberate de ÎS "CTSIC";
- proces-verbal de atestare a lăcătușilor din 15.12.2017;
- regulamentul sectorului de reglare și deservire tehnică aprobat de director la 20.11.2017;
- regulamentul privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase aprobat de director la 20.11.2017;
- instrucțiuni funcționale ale personalului tehnico-îngineresc, cu funcții de răspundere pentru executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase conform proceselor tehnologice declarate, aprobate de director la 20.11.2017 și prezența lor la întreprindere;
- instrucțiuni de producție privind efectuarea inofensivă a lucrărilor la obiecte industriale periculoase aprobate de director la 20.11.2017 și prezența lor la întreprindere;
- plan de localizare și lichidare a avariilor posibile aprobat de director la 20.11.2017;
- contract de locațiune nr.15/03-1 din 03.10.2017 încheiat cu SC „Simplex-Co” SRL;
- dovada privind existența utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție autentificată de director la 20.11.2017;
- dovada privind existența documentelor normativ-tehnice autentificată de director la 20.11.2017;

5. Destinația obiectului expertizei.

Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalul admis pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice.

6. Concluzie

În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de reglare și deservire tehnică a SRL "Simplex-Service" s-a stabilit că acestea corespund cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilități necesare pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a acestuia

Expert _____



A.Prohorciuc

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 116 din 18.05.2012 "Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase", pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sînt obligați să notifice Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu prezentarea avizului de expertiză.