



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:

Revizia:

Data:

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinău,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 001274

valabil pînă la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Piatră spartă din prundiş fracţia 5-20 mm, GOCT 8267-93

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ t

Rezultatele încercărilor GOCT 8267-93

Densitatea în vrac 1295 _____ kg/m³

Conţinutul de granule plate şi aciculare 26,4 _____ %

Conţinutul de granule concasate 92,00 _____ %

Conţinutul de argila în bulgari - 0,0%

Conţinutul de particule prăfoasă şi argiloase 0,7 _____ %

Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ F25 _____ cicluri

Marca M1000 _____

Clasa conform activităţii efective a radionuclizorilor naturali:

Clasa ___ Aeff 30,5 Bq/kg

Calitatea produsului corespunde cerinţelor GOCT 8267-93

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL _____

Onica Vladimir

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001274**

Data emiterii: 21 august 2018 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCPr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din prundiș, fr.5-20mm
fabricată conform GOST 8267-93
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1; 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "BETON SERVICE" S.R.L, mun. Chișinău, com. Grătiești str.1 MAI, 23
Baza de producere- mun. Chișinău, mun. Grătiești str. Gh. Coșbuc 4

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1005600019705

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.143-1 din 17 august 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.4310-C din 16 iulie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28,
certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.50 din 20 august 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certi

Nr. 001274



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI





SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:

Revizia:

Data:

SC "Beton Service" SRL
 MD – 2093 mun. Chişinău,
 s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
 tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 001272

valabil pînă la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Nisip natural pentru lucrări de construcție, GOCT 8736-93

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ t

Rezultatele încercărilor GOCT 8736-93

Densitatea în vrac 1515 _____ kg/m³

Compoziția granulometrică reziduu pe sită

Nr / site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercari	Cerințele conform DN	u/m	Date reale
10	Pct. 4.3.4	Pct. 3	Max 0,5	%	0
5	-, -		Max 5,0	%	2,4
2,5	-, -		—	%	8,4
1,25	Pct. 4.3.2		—	%	11,9
0,63	-, -		30-40	%	21,3
0,315	-, -		—	%	60,7
0,14	Pct. 4.3.4		—	%	95,8
≤ 0,16	Pct. 4.3.4			%	0,6

Modulul granular _1,98_ (marunt) clasa I

Conținutul particulelor prăfoase și argiloase _1,4_ %


Clasa Aeff 30,5 Bq/kg

Conținutul de argila în bulgari - 0,0 %

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL _____

Onica Vladimir

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001272**

Data emiterii: 21 august 2018 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip natural cu granulație mărunță clasa I, pentru lucrări de construcții, fabricat conform GOST 8736-93

Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.7; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "BETON SERVICE" S.R.L, mun. Chișinău, com. Grătiești str.1MAI, 23
Baza de producere- mun. Chișinău, mun. Grătiești str. Gh. Coșbuc 4

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1005600019705

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.143-3 din 17 august 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.4310-C din 16 iulie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020 :

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.50 din 20 august 2018, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată pe an.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certific

Nr. 001272



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

