



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001845-24

Термін дії з 07 травня
Valid from / valid until

2024 до 06 травня 2027

Продукція **Сповіщувачі пожежні димові адресні СПД-А, DETECTO SMK110 з ізолятором короткого замикання, сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100, сповіщувачі пожежні димові СПД2-Тірас Ех, DETECTO SMK10, DETECTO SMK10 Ех**

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

згідно з Додатком

Виробник продукції
*Manufacturer of the product*ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704Сертифікат видано
*Certificate issued*ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704Додаткова інформація
Additional information

Сповіщувачі пожежні димові адресні СПД-А, DETECTO SMK110 з ізолятором короткого замикання, сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100, сповіщувачі пожежні димові СПД2-Тірас Ех, DETECTO SMK10, DETECTO SMK10 Ех (вибухозахист Ех Державним центром сертифікації ДСНС України не підтверджувався), що виробляються серійно з 07.05.2024 до 06.05.2027. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
*Certificate issued by the conformity assessment body*Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.uaНа підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.06.2012 № 68/2012, від 02.07.2012 № 56/2012, від 16.07.2012 № 57/2012 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 29.11.2019 №№ 90/2019, 93/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 25.05.2023 № ПС2023.05.25.01, від 04.07.2023 № ПС2023.07.04.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253) протоколи випробувань від 05.05.2017 № 36/2017, від 31.05.2017 №№ 28/2017, 31/2017 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416). Акт обстеження виробництва від 03.05.2024 № 1532, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 01.05.2024 № 11660с4, Експертне рішення від 07.05.2024 № 11660с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 10206



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0001845-24

Перелік вимог до продукції

« 07 » травня 2024

№ з/п	Назва продукції	Вимоги
1	Сповіщувач пожежний димовий СПД2-Тірас Ех	пп. 4.1 – 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 5.1.5, 5.2 – 5.16, 5.17 (а, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)»
2	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А з ізолятором короткого замикання	пп. 4.1 – 4.5, 4.7 – 4.11, 5.1.5, 5.2 – 5.16, 5.17 (а, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)»; пп. 4.4, 4.5, 4.7 – 4.9, 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (а, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
3	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	пп. 4.1 – 4.4, 4.7 – 4.11, 5.1.5, 5.2 – 5.16, 5.17 (а, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)»
4	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110 з ізолятором короткого замикання	пп. 4.1 – 4.4, 4.7 – 4.11, 5.1.5, 5.2 – 5.16, 5.17 (а, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)»; пп. 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (а, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
5	Сповіщувачі пожежні димові DETECTO SMK10, DETECTO SMK10 Ех	пп. 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.3, 4.7.4.1 – 4.7.4.4, 4.7.5 (п. 5.7.5.1.2.1 а, d, e), розділ 8 ДСТУ EN 54-7:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускового світла чи іонізаційні (EN 54-7:2018, IDT)»

Усього: 5 (п'ять) позицій.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



№ 902885