



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ**  
**ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**  
CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0033-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **13 серпня 2025** до **09 лютого 2028**  
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Устаткування електроживлення БЖ1230 та БЖ2415**  
Construction product

код УКТ ЗЕД

**26.30.50-80.00**

Код ДКПП

Відповідає вимогам **Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатках ЗА ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі змінами №1:2019 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції**  
Complies with the requirements

Підприємство-виробник **ТОВ «ТІРАС-12»**  
Enterprise-manufacturer адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8, код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано **ТОВ «ТІРАС-12»**  
Certificate issued адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8, код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація **Даний сертифікат був виданий вперше 13.08.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатку до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката**  
General information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**  
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколи випробувань від 06.07.2012 № 58/2012, від 26.05.2014 № 29/2014, від 03.08.2016 № 67/2016 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 02.11.2017 № 163/2017 С ВЦ «Стандарт-Сервіс» (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н317), від 22.05.2020 № 46/2020 ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 17.06.2025 № ПС2025.06.17.09 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 10.06.2025 № ТР2025-14/1 ВЛ ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВИПРОБУВАЧ» (атестат акредитації від 03.04.2025 № 20408). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 13.08.2025 № 0040CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України**  
On the basis of

Заступник начальника центру –  
начальник відділу

**Юрій ВОЛОДЬКО**



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СС № 000034



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

## ДОДАТОК

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

**DCS.CPR.056.0033-25**

Термін дії з

Valid from/valid until

13 серпня 2025

до

09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі змінами №1:2019 та поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Загальні вимоги	4	Відповідає
Функції	5	Відповідає
Матеріали, конструкції і виготовлення	6	Відповідає
Документація	7	Відповідає
Маркування	8	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	9.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	9.6	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	9.7	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	9.8	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	9.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	9.14	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	9.15	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –  
начальник відділу

Керівник  
Head

М.П.  
Ідентифікаційний  
код 14319662

**Юрій ВОЛОДЬКО**

Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000055