

REPUBLICA MOLDOVA  
INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT

**CERTIFICAT**  
**DE AUTORIZARE A LABORATORULUI**  
**ELECTROTEHNIC**

nr.18-C-39 din 20.08.2018

Laboratorul electrotehnic

SC "MONELCONS" SRL

corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice privind executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice, după cum urmează:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Măsurarea rezistenței electrice a izolației utilajului, aparatelor și liniilor electrice.
02	Măsurarea rezistenței prizei de pământ.
03	Aprecierea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ.
04	Încercarea utilajului și cablurilor electrice cu tensiune mărită.
05	Încercările mijloacelor de protecție.
07	Determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator.
08	Măsurarea rezistenței de izolație, omice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere.
13	Încercări cu tensiune mărită a utilajului și aparatelor electrice.
14	Încercări la descărcătoare cu rezistența variabilă.
15	Determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere.

Șeful laboratorului este d-nul Zagorodniuc Ion, numit prin ordinul SC "Monelcons" SRL nr. 59 din 16.09.2010.

Valabil pînă la

20.08.2019



Șeful Inspectoratului  
Energetic de Stat



Telefonul: 022921176  
022596363  
069190866

(data)