

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 272 din „31 „ 01 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CERTMATCON” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Uzinelor, 4/2. of.4
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Tencuială decorativă organic ”Baumit”
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara România
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min ”24” 01 2022
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min ”24” 01 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 913/2016
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eşantionare.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimica cantitativa :

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min ”24” 01 2022
Образец поступил час мин

Codul 272.1.1.1.22
Код

Nr. de înregistrare 5 în registru Nr. 5 procesului – verbal din 31.01.2022
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb*	0,3 mg/kg			GOST R 50279.10-92
2.	Metilmetacrilat	$<0,05 \text{ mg/m}^3$		$0,1 \text{ mg/m}^3$	SM SR EN ISO 16017-1:2012
3.	Butilmetacrilat	$<0,1 \text{ mg/m}^3$		$0,15 \text{ mg/m}^3$	SM SR EN ISO 16017-1:2012

Semne organoleptice: *Miros 0 baluri

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

St. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții HG 913/2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность