

MD-6533 Republica Moldova

R-I Anenii Noi, s. Speia

Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 83

NISIP PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE. GOST 8736-93

Cariera de extracție din s. Șerpeni, r. Anenii Noi, "Carieră" Șerpeni II"

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A00929719

Valabil pînă la 31.12.2020

Rn. Anenii Noi, s. Speia

Partida nr. 83

Utilizatorul

din "24" 06 2019

de pe "01" 06 2019

Grup - 27,400.7

Denumirea indicilor	U/m	Nr./site	Date reale
1	2	3	4
	%	10	0
	%	5	5,25
	%	2,5	8,32
Compoziția granulometrică	%	1,25	9,63/17,95
Reziduu pe sită p.4.3.4.	%	0,63	19,02/36,97
Parțial-numaratorul, Total-	%	0,315	39,42/76,39
numitorul	%	0,16	18,84/95,23
	< %	<0,16	4,77
Modulul granular	-	-	2,35
Conținutul particulelor	%	-	2,57
prafoase și argiloase			

Data extragerii "01" 06 2019

Concluzie : Nisipul prezentat de SRL "ZAVRICICO-PRIM" conform GOST 8736-93 pct.4.3.4. corespunde clasei II, cu granulație mijlocie Mgr.=2,35

Șef de secție

NR CAMIONULUI



"24" 06 2019