

**CERTIFICAT DE CALITATE №
(Model)**

VTIAMIN KP-35

**Inhibitor al procesului de coroziune și de formare
a depunerilor calcaroase**

Partida №

Data de producere

Masă netă, kg

Masă brută, kg

Ambalaj

Numărul locurilor de ambalare

Perioada de valabilitate garantată

Butoaie, canistre din plastic

24 luni din data producerii

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Lichid de culoare albă până la galbenă. Transparent până la tulbure. Este posibilă delaminare.	
Densitate la 20 °C, g/cm ³	0,93– 1,03	
pH-ul soluției	11,0- 13,0	
Solubilitate în apă	Totală	

Confirmăm, că produsul VTIAMIN KP-35 îndeplinește cerințele TU 2499-001-17875808-15 companiei ООО«Водные Технологии», 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Confirmăm că produsul îndeplinește cerințele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Data:

Sef laborator

Larisa Ciumac