

# OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 23 august 2024

Privind lucrarea executată la obiectul „**Lucrări de reparație a cantinei Gimnaziului din s.Dușmani r-nul Glodeni** în cadrul contractului nr. 39/ocds-b3wdpl-MD1662700879104 din 09.11.2022, nr. 28 /ocds-b3wdp1-1713169321956 din 28 aprilie 2024 încheiat între Întreprinderea Individuală „Gamureac Alexandru,, și Primăria satului Dușmani pentru efectuarea lucrărilor de reparație a cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, r-nul Glodeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20 august pînă la 23 august 2024 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**    Secieru Ion- primar

#### **Membrii Comisiei:**

- Cozub Laura – contabil-șef
- Sprîncean Gheorghe – responsabil tehnic
- Aramă Ion – specialist principal în construcție din cadrul consiliului raional Glodeni
- Garștea Ion – consilier local Dușmani
- Popovici Oxana – director I.P. „Gimnaziul Dușmani
- Ghilețchi Sergiu – consilier local Dușmani
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### **3. Au mai participat la recepție:**

Gamureac Alexandru – conducător Î.I. „Gamureac Alexandru  
Badacșă Ion – specialist din cadrul ONDRL  
Ciubota Vitalie- reprezentant INSP

#### **4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexată nr. 1.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

#### **5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune recepționarea lucrărilor de reparație a cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, r-nul Glodeni.**

#### **6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finisarea lucrărilor de reparație a cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, r-nul Glodeni.**

#### **7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 23 august 2024 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Secrieru Ion

**Membrii Comisiei:**

Cozub Laura

Sprîncean Gheorghe

Aramă Ion

Garștea Ion

Popovici Oxana

Ghilețchi Sergiu

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

”\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

*(semnatura, funcția, numele, prenumele)*

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**

« 23 » august 2024

L.Ș.

(semnătura)

**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**

« 23 » august 2024

L.Ș.

(semnătura)

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

**Nu sunt.**

**Primarul**

**Responsabil tehnic**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

---

De finalizat lucrările stipulate în compartimentul ventilație.  
De instalat hota de uz general tip A,B,C 1200\*100\*450 mm.  
De finalizat instalarea grilelor de ventilare.

**Primarul**

**Responsabil tehnic**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat**  
**prevederile proiectului.**

---

**Nu sunt.**

**Primarul**

**Responsabil tehnic**