

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ 21380395 din 14.03.2025					
Obiectul achiziției: Echipament de protecție individual și colectiv					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 7: Scurtcircuitoare mobile					
1	Scurtcircuitor mobil-110 kV	Ucraina	ООО ТГ "ЭКИ ПАЖ"	Scurtcircuitor mobil 110kV ЗППП-110кВ sau echivalent numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc. Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare. secțiunea firului de împământare-25mm2 lungimea coborârii la pământ-nu mai puțin de 10m lungimea tijei: ≥ 2250 mm diametrul tijei: 60 mm lungimea firului între faze-numai puțin de 3,5 m curent de rezistență termică pentru 3 s, 3,6 kA curent de rezistență electrodinamică - 22 kA cleme de tip menghină interval de temperatură pentru funcționarea admisibil - 40°C/+50°C;	ЗППП-110В4-3/1-25Х-900 numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc. Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare. secțiunea firului de împământare-25mm2 lungimea coborârii la pământ-nu mai puțin de 10m lungimea tijei: ≥ 2250 mm diametrul tijei: 60 mm lungimea firului între faze-numai puțin de 3,5 m curent de rezistență termică pentru 3 s, 3,6 kA curent de rezistență electrodinamică - 22 kA cleme de tip menghină interval de temperatură pentru funcționarea admisibil -40°C/+50°C;
2	Scurtcircuitor mobil-110 kV	Ucraina	ООО ТГ "ЭКИ ПАЖ"	Scurtcircuitor mobil-110 kV (ZPL-110) sau echivalent tensiunea nominală -110kv lungimea părții izolatoare a tijelor-nu mai puțin de 1400mm lungimea mânerului-nu mai puțin de 600mm lungimea tijei izolatoare în poziția de transport-max. 2200mm; lungimea conductorului de împământare trebuie să fie nu mai puțină de 24m secțiunea conductorului-25mm2 curentul rezistenței termice în decurs de 3s: 3,5-4 kA setul include 1 tijă cu conductorul de împământare de 25mm2 secțiunea și lungimea nu mai puțin de 24 m 2 conductoare între faze cu lungimea fiecăruia -6m 3 cleme de fixare la conductor și clema pentru împământare de tip menghină diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C.	ЗПЛ-110В4-3/1-25Х-957 tensiunea nominală -110kv lungimea părții izolatoare a tijelor-nu mai puțin de 1400mm lungimea mânerului-nu mai puțin de 600mm lungimea tijei izolatoare în poziția de transport-max. 2200mm; lungimea conductorului de împământare trebuie să fie nu mai puțină de 24m secțiunea conductorului-25mm2 curentul rezistenței termice în decurs de 3s: 3,5-4 kA setul include 1 tijă cu conductorul de împământare de 25mm2 secțiunea și lungimea nu mai puțin de 24 m .2 conductoare între faze cu lungimea fiecăruia - 6m 3 cleme de fixare la conductor și clema pentru

					împământare de tip menghină diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C.
3	Scurtcircuitor mobil-15kV	Ucraina	ООО ТГ "ЭКИ ПАЖ"	Scurtcircuitor mobil-15kV -numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc. Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare; secțiunea cablului de împământare-25mm2 lungimea cablului de împământare-nu mai puțin de 2,5m tensiunea nominală-15 kV lungimea conductorului între faze-nu mai puțin de 1,25 m lungimea părții izolate a tijei-nu mai puțin de 0,7 m lungimea mânerului tijei-nu mai puțin de 0,3 m curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA greutatea –nu mai mult de 4kg cleme de tip menghină diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C. De tip 3ПП-15M sau echivalentul	3ПП-15B2-3/1-25X-767 numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc. Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare; secțiunea cablului de împământare-25mm2 lungimea cablului de împământare-nu mai puțin de 2,5m. tensiunea nominală-15 kV.lungimea conductorului între faze-nu mai puțin de 1,25 m lungimea părții izolate a tijei-nu mai puțin de 0,7 m. lungimea mânerului tijei-nu mai puțin de 0,3 m curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA greutatea –nu mai mult de 4kg cleme de tip menghină.diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C.
4	Scurtcircuitor mobil-1kV	Ucraina	ООО ТГ "ЭКИ ПАЖ"	Scurtcircuitor mobil-1kV nivelul de tensiune de operare – până la 1 kV Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază -3buc Echipat cu trei tije electroizolante pentru conectare/deconectare Curent de rezistență termică-2,5kA/3s secțiunea firului de împământare-16mm2 lungimea firului între faze-0,4 m lungimea piesei izolatoare-30mm lungimea mânerului-120mm lungimea firului coborârii la pământ-2,8m lungimea totală a clemei cu mâner-250mm diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C cleme de tip menghină	3ПП-1B7-3/3-16X-026 Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază -3buc Echipat cu trei tije electroizolante pentru conectare/deconectare Curent de rezistență termică-2,5kA/3s secțiunea firului de împământare-16mm2 lungimea firului între faze-0,4 m lungimea piesei izolatoare-30mm lungimea mânerului-120mm lungimea firului coborârii la pământ-2,8m lungimea totală a clemei cu mâner-250mm diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C. cleme de tip menghină
5	Scurtcircuitor mobil 35kV de linie	Ucraina	ООО ТГ "ЭКИ ПАЖ"	Tensiune, kV35 Număr de tije, buc.3 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm²25 Lungimea firului între faze, m ≥4.5 Lungimea coborârii la pământ, m ≥12 Rezistenta termică a curentului timp de 3 s, kA 4 Scurtcircuitor mobil 35kV de linie de tip 3ПЛ-35M-3 sau	3ПЛ-35B4-3/3-25X-801 Număr de tije, buc.3 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm²25 Lungimea firului între faze, m ≥4.5 Lungimea coborârii la pământ, m ≥12 Rezistenta termică a curentului timp de 3 s, kA 4

				echivalenT	
6	Scurtcircuitor mobil 10kV de linie			Domeniu de tensiune de funcționare, kV: de la 1 la 10 Curent de rezistență termică, kA/3 sec 4,0 Număr de tije, buc. 1 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm ² 25 Lungimea firului între faze, m Lungimea coborârii la pământ, ≥ 10,0 m Lungimea totală a produsului (cu bară), mm 1250 Lungimea totală a firului de împământare, ≥ 13,2 m Temperatura de lucru, °C: de la -45 la +45 Umiditate la 25 °C: % 80 Scurtcircuitor mobil 10kV de linie de tip 3ПЛ-10М 25мм 1-bară sau echivalent	3ПЛ-10Б1-3/1-25Х-170 Domeniu de tensiune de funcționare, kV: de la 1 la 10 Curent de rezistență termică, kA/3 sec 4,0 Număr de tije, buc. 1 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm ² 25 Lungimea firului între faze, m Lungimea coborârii la pământ, ≥ 10,0 m Lungimea totală a produsului (cu bară), mm 1250 Lungimea totală a firului de împământare, ≥ 13,2 m Temperatura de lucru, °C: de la -45 la +45 Umiditate la 25 °C: % 80

Data completării: 25/03/2025

Pastușac Serghei, administrator «Energcompletcons» SRL

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)