

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1749473288716 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de măsurări și încercări electrice				
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
71314000-2	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la imobilul din str. Corobceanu, 10 (garajul Parlamentului)	-Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec.de circuit – 140; -Verificarea prezentei circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ 100 puncte - 4,6; -Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 linie – 120; -Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric Schema – 14;	-Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec.de circuit – 140; -Verificarea prezentei circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ 100 puncte - 4,6; -Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 linie – 120; -Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric Schema – 14;	NAIE ed.7
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la imobilul din str. Corobceanu, 1	-Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec.de circuit – 15,00; -Verificarea prezentei circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ 100 puncte - 0,5; -Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 linie – 7; -Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric Schema – 1;	-Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec.de circuit – 15,00; -Verificarea prezentei circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ 100 puncte - 0,5; -Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 linie – 7; -Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric Schema – 1;	NAIE ed.7
	Testări ale sistemelor de aprovizionare curent electric la imobilul din str. Sfatul Țării, 49	-Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec.de circuit – 45,00; -Verificarea prezentei circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ 100 puncte - 2; -Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 linie – 40; -Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric	-Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec.de circuit – 45,00; -Verificarea prezentei circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ 100 puncte - 2; -Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 linie – 40; -Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric	NAIE ed.7

		Schema – 4;	Schema – 4;	
--	--	-------------	-------------	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:___**Bulgaru Mihail**_____

În calitate de: _____**Administrator**_____

Ofertantul: _____**SRL ENERGOMIX-COM**_____

Adresa: _**mun.Bălți, str.Strii 19 of.24**_____