

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1760340778861__din_13.10.2025__
Obiectul achiziției: __Aparat de aer conditionat __

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1 - Aparat de aer conditionat						
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	Perfetto 9000 BTU	China	MIDEA	-Capacitate termică 9000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; -Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; -Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; -Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; -Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; -Compresor invertor — DA, obligatoriu; -Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu;	Aparate de aer condiționat Perfetto 9000BTU Capacitate termică,9000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; -Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; -Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; -Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; -Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; -Compresor invertor — DA, obligatoriu; -Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu;	

				Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 Debit de aer (m' / h) — 400; -Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Romanești	Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 Debit de aer (m' / h) — 400; -Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Romanești	
Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	Perfetto 12000 BTU	China	MIDEA	-Capacitate termică,12000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; -Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; -Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; -Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; -Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; -Compresor inverter — DA, obligatoriu; -Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; -Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	Aparate de aer condiționat Perfetto 12000BTU -Capacitate termică,12000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; -Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; -Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; -Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; -Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim -15°~ +24°; -Compresor inverter — DA, obligatoriu; -Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; -Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105,	

				Adresa de livrare și instalare: mun.Strașeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strașeni sat Micleușeni	r-nul Strașeni sat Micleușeni	
TOTAL						

Semnat: __Electronic __Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu __ În calitate de: _Sef sectie Comert _
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL __ Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68 __

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1760340778861__ din__13.10.2025__
	Obiectul de achiziției:__ Aparat de aer conditionat __

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor Lotul nr. 1 - Aparat de aer conditionat	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	buc	5	6 665.70	7 998.84	33 328.50	39 994.20			
	Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	buc	2	6 920.70	8 304.84	13 841.10	16 609.68			
	TOTAL					47 169.60	56 603.88			

Semnat: __Electronic__Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__În calitate de: __Sef sectie Comert __

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL_Adresa: mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68