

## Specificații tehnice Anexa nr. 22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777297983507 din 27.04.2026							
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen pentru anul 2026 (repetat)							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lot 1 Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen</b>							
1.1	Perin GEPC400EC , 320 KW	Mentenanța generatorului Perin GEPC400EC 320 KW	-	-	Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul Perin GEPC400EC conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 - 40 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 80 l</li> </ul>	Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul Perin GEPC400EC conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 - 40 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 80 l</li> </ul>	
1.2	Trio R 125, 125 KW	Mentenanța generatorului Trio R 125, 125 KW	-	-	Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul Trio R 125 conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: - <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 -28 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 30 l</li> </ul>	Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul Trio R 125 conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 -28 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 30 l</li> </ul>	

1.3	SDMO GS200K, 160 KW	Mentenanța generatorului SDMO GS200K, 160 KW	-	-	<p>Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul SDMO GS200K conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (completare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 -22 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 35 l</li> </ul>	<p>Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul SDMO GS200K conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (completare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 -22 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 35 l</li> </ul>
1.4	SDMO GM28801-3, 100 KW	Mentenanța generatorului SDMO GM28801-3, 100 KW	-	-	<p>Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul SDMO GM28801-3 conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (completare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 -20 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 30 l</li> </ul>	<p>Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul SDMO GM28801-3 conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru ulei – 2 buc.;</li> <li>• Filtru motorina – 2 buc.</li> <li>• Filtru aer (completare după caz) – 1 buc.</li> <li>• Ulei 10w40 -20 l;</li> <li>• Antigel (completare după caz) – 30 l</li> </ul>

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: [office@etop.md](mailto:office@etop.md)

Telefon (fix și mobil): 067 707 707