

Fabricat în Republica Moldova
 S.R.L. "Izvorul din Piatră" R.M. or. Chisinau, str. Lev Tolstoi nr.74
 s.Japca, r-nul Florești, Republica Moldova

Pasaport de calitate la piatră spartă din calcar pentru lucrări de construcție
Fr.20-40

Data fabricării 01.09.2020
 Beneficiar:,,Olbil Grup SRL
 Nr.lotului 1404202000
 Nr.certificat de calitate -1404202000
 Cantitatea 79.30 tn

Caracteristici pietrei sparte din calcar

Denumirea indicatorilor	u/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercari	Cerințe documentul normative p/caracteristicile încercate	Indicatori reali
Compoziție granulometrică Reziduu pe sită Parțial-numitor Total-numitor	%	№ 50	GOST8267-93pct.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3	Max 0,5	0,45
	%	№40			Max 10	8,95/9,40
	%	№ 30			30-80	63,39/72,79
	%				-	-
	%	№ 20			90-100	24,98/97,77
	%	<20			-	2,23
Marca după rezistența la sfărămare			GOST8267-93 pct4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Tabl.3	M''600''
Conținutul parțial de praf,namol,argilă	%		GOST 8267-93 pct.4.7.1	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 3	0,66
Continutul de granule sfărâmițate și forma lor	%		GOST 8267-93 pct.4.3.1	GOST 8269.0-97 pct.4.4	Gr.1 pina la 15	6,2
Conținut argilă în bulgăr	%		GOST 8267-93 pct.4.7.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	Max 0,5	0
Densitatea in vrac, kg/m3						1.24
Calitatea corespunde cerintelor - GOST 8267-93						

Date despre certificarea OCpr-049-11 A008825-18

valabil 01.11.2018-01.11.2020

L.Ș



Semnătura

Fabricat în Republica Moldova
 S.R.L."Izvorul din Piatră" R.M. or. Chisinau, str. Lev Tolstoi nr.74
 s.Japca,r-nul Florești, Republica Moldova

Pasaport de calitate la piatră spartă din calcar pentru lucrări de construcție

Fr.40-70

Data fabricării 01.09.2020
 Beneficiar:„Olbil Grup SRL
 NR.lotului 1404202001
 Nr.certificat de calitate 1404202001
 Cantitatea 340,4 tn

Caracteristici pietrei sparte din calcar

Denumirea indicatorilor	u/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercari	Cerințe documentul normative p/caracteristicile încercate	Indicatori reali
Compoziție granulometrică Reziduu pe sită Parțial-numitor Total-numitor	%	№ 80	GOST 8267-93pct.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3	Max 0,5	0
	%	№70			Max 10	9,02
	%	№ 60			30-80	18,95/27,97
	%	№ 50			-	42,41/70,38
	%	№ 40			90-100	27,36/97,74
	%	<40			-	2,26
Marca după rezistența la sfărămare			GOST8267-93 pct4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Tabl.3	M''600''
Conținutul parțial de praf,namol,argilă	%		GOST 8267-93 pct.4.7.1	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 3	0,24
Conținut argilă în bulgăr	%		GOST 8267-93 pct.4.7.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	Max 0,5	0
Rezistența la îngheț-dezgeț	cicluri		GOST 8267-93 pct.4.6.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	-	F''25''
Densitatea in vrac, kg/m3						1,28
Calitatea corespunde cerintelor - GOST 8267-93						

Date despre certificarea OCpr-049 11 A008825-18

valabil 01.11.2018-01.11.2020

L.Ș



Semnătura

Fabricat în Moldova
 S.R.L."Izvorul din Piatra "R.M. or.Chişinau,,Str.Lev Tolstoi nr.74
 s.Japca,r-nul Floreşti,Republica Moldova

Paşaport de calitate la piatră spartă din calcar pentru lucrări de construcție
fr.5-20

Data fabricării 08.09.2020
 Nr.certificat de calitate - IV8521787
 Nr.Lotului - 0105202001
 Volum lotului -76.9 Tone, M 400
 Beneficiar : Olbil Grup SRL

Caracteristice pietrei spartă din calcar

Denumirea indicatorilor	u/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ p/caracteristicile încercate	Indicatori reali
Compoziție granulometrică Reziduu pe sita Parțial-nunărător Total-numitor	%	№25	GOST 8267-93 pct.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3	Max 0,5	0,22
	%	№20			Max 10	5,12/5,34
	%	№12,5			30-80	71,32/76,66
	%	№10			-	15,13/91,79
	%	№5			90-100	7,28/99,07
	%	<5			-	0,93
Marca după rezistența la sfărămare			GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Tabl.3	M"600"
Conținut parțial de praf,namol,argilă	%		GOST 8267-93 pct.4.7.1	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 3	0,78
Conținut argilă în bulgar	%		GOST 8267-93 pct.4.7.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	Max 0,5	0
Rezistența la îngheț-desgheț	ciclu ri		GOST 8267-93 pct.4.6.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	-	F"50"

Date despre certificarea OCpr-049/11 A008825-18 valabil 01.11.2018-01.11.2020

L.Ș



Semnătura

Fabricat în Moldova
 S.R.L."Izvorul din Piatra "R.M. or.Chişinau,,Str.Lev Tolstoi 74
 s.Japca,r-nul Floreşti,Republica Moldova

Paşaport de calitate la piatră spartă din calcar pentru lucrări de construcție
fr.5-20

Data fabricării " 04 " noiembrie 2020

Nr.certificat de calitate -

Nr.Lotului -

Volum lotului – 105.6 Tone

Beneficiar : Olbil Grup SRL


Caracteristice pietrei spartă din calcar

Denumirea indicatorilor	u/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ p/caracteristicile încercate	Indicatori reali
Compoziție granulometrică Reziduu pe sita Parțial-nunărător Total-numitor	%	№25	GOST 8267-93 pct.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3	Max 0,5	0,22
	%	№20			Max 10	5,12/5,34
	%	№12,5			30-80	71,32/76,66
	%	№10			-	15,13/91,79
	%	№5			90-100	7,28/99,07
	%	<5			-	0,93
Marca după rezistența la sfărămare			GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Tabl.3	M"600"
Conținut parțial de praf,namol,argilă	%		GOST 8267-93 pct.4.7.1	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 3	0,78
Conținut argilă în bulgar	%		GOST 8267-93 pct.4.7.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	Max 0,5	0
Rezistența la îngheț-desgheț	ciclu ri		GOST 8267-93 pct.4.6.2	GOST 8269.0-97 pct.4.6	-	F"50"

Date despre certificarea OCpr-049 11 A001569-20 valabil 04.11.2020-31.12.2020

L.Ş

Semnătura





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008825-18

Data emiterii: 01 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din calcar fracția: 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform cerințelor GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 pct. 3.1, 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.6, 4.7, 5.12, 7; RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Izvorul din piatră" SRL,
str. Sciusev A. 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: carieră Cunicea, s. Japca, rl Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015609001285


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0529 din 29.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări nr.872 din 26.10.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2023; Raport de încercări nr. 328/9 din 26.09.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 861 din 06.09.2017.

Seria A № 00598



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008826-18

Data emiterii: 01 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de pietriș și nisip din roci de calcar pentru straturi de bază ale autostrăzilor
C-4 fracția 0-80, C-5 fracția 0-40,
fabricate conform cerintelor SM GOST 25607:2010.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 25607:2010 pct. 3.1.1, 3.2.1 (tab.3), pct. 3.2.3, 3.2.7, 4.9, 6; RNI 06-5.3.3.5.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Izvorul din piatră" SRL,
str. A. Schiusev, 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: carieră Cunicea, s. Japca, rl Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015609001285


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0531 din 29.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 872/2 din 26.10.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS. mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări nr. 328/9 din 26.09.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 861 din 06.09.2017.

Seria A № 005982



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008824-18

Data emiterii: 01 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip (savură) rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte de calcar, clasa II, cu granulozitate foarte mașcată Mgr=3,17, fabricate conform cerintelor SM GOST 31424:2011.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 31424:2011 pct. 3.2, 4.1.6 (tab.1,tab.2), pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.5, 7;

RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Izvorul din piatră" SRL,
str. A. Sciusev ,58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: carieră Cunicea, s. Japca, rl. Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015609001285


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0530 din 29.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări nr. 872/1 din 26.10.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări nr. 328/9 din 26.09.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificarea de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 861 din 06.09.2017.

Seria A № 005489



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

