

**CONTRACT nr. 2633/101**

mun. Chișinău

17 august 2018

Institutul de cercetări științifice și proiectare ICȘP "INMACOMPROIECT" S.R.L. numit în continuare "Executor", în persoana directorului d-na Belousova Anastasia, care activează în baza Statutului de o parte și „TRANSCON-M” SA numit în continuare "Beneficiar", în persoana directorului d-nul Balan Ghenadie de altă parte, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

**I. Obiectul contractului**

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea următoarelor lucrări:

Încercări fizico-mecanice și statice a mostrelor de beton și elemente din beton armat.

1.2 Termenul îndeplinirii lucrărilor se stabilește conform ND.

1.3 "Beneficiarul" se obligă să prezinte "Executorului" pentru îndeplinirea lucrărilor menționate în pct. I Mostre de produse în cantitate prelevate conform DN și cererii beneficiarului.

**II. Costul și ordinea de plată**

2.1 Costul lucrărilor se stabilește în mărime conform calculului stabilit care este parte componentă a acestui contract și în bază actului de recepție.

2.2 Achitarea pentru încercări se efectuează în avans prin transfer.

**III. ANEXE**

Parte componenta a contractului este divizul de cheltuieli pentru fiecare tip de lucrări cu indicarea termenului de executare.

Termen de valabilitate 31.08.2019

„Beneficiarul”

Mun. Chișinău,  
str. Vasile Alecsandri, 119A  
IBAN:  
MD69EN000000222411575845  
ENEGMD22  
f/c 1003600017682  
TVA 0201063

„Beneficiarul”



L.Ș.

„Executorul”

2015, mun. Chișinău,  
str. Sarmizegetusa nr. 15  
IBAN:  
MD09ML00000022241190030:  
“ONEST” Moldindcombank I  
MOLDMD2X319  
c/f 1003600054342 TVA 030138  
tel- 0-22-52-20-25

„Executorul”



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1363-19**

Data emiterii:  
07 martie 2019

Valabil pînă la:  
29 octombrie 2019



## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton BCF B7,5...B30 П1...П4 F50...F200 W2...W6, GOST 7473-94  
Produse în serie

Codul NM MD  
3824

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 7473-94 pct.4.2, 4.5; GOST 26633-91 pct.1.3.2;1.3.3, 1.3.4;  
GOST 10060.1-95 pct.7; GOST 10060.2-95 pct.7.3

## PRODUCĂTOR

"Transcon-M" SA MD-2069 mun. Chisinau, str.V.Alexandri, 119/A  
Baza de producere - mun.Chișinău, str.Constructorilor,6

Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producător

Codul IDNO  
1003600017682

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr 203...208 din 26.10.2018, eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect"SRL,  
certificat de acreditare nr.LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;  
Act nr. 36 din 15.08.2018 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect"SRL.  
Raport de evaluare a conformității nr.36 din 26.10.2018

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.  
Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect"SRL.  
Înlocuiește Certificatul de conformitate nr. OCpr-018 11A 1334-18 din 29.10.2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

/ Conducătorul organismului  
de certificare



Copie fidelă  
Conducătorul CC

*Oprea Elena*  
Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și consumatorilor

LAFARGE

## CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 7.2.2 - 1  
Versiunea :1.0  
DATA:4.09.2018Nr. *1090002* 11.04.2019

Sistemul de Management al Calitatii este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems &amp; Services



OCpi 029

CEMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85; ПЦ 500 - D0  
SM SR EN 197 - 1: 2014 - CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT<sup>®</sup> EXTRA 

MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
284	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	1/45.1
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	29.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	58.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.6
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	3.29
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.18
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	126
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.3
Conținut de sulfați (sub formă de SO3) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.7
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.03
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 050487 valabil pînă la 10.03.2019

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/ însăcuiii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului : *CPX 049* *26,840*

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Viitorului 1 MD 5400 Rezina - Republica Moldova  
Tel: (+373) (254) 55 600 Fax: (+373) (254) 55 649  
Numar de identificare de stat 100360606217  
Capital social: 445009270 lei

Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la  
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

 A member of  
LafargeHolcim



SRL „ARCONICS COM”

Adresa or. Chișinău str. Uzinelor, 130

Cariera s. Pugaceni, r-nul Anenii Noi

### Pașaport de calitate nisipului p/construcție

Nr. 1221

„02” July 2018

Produsul este certificat de Ocpr-049

Certificat de conformitate nr. A007102-17

din 02.03.2017 valabil până la 02.03.2019

Producere în serie


Obiect Nisip p/u lucrări de construcții cu granulație mijlocie cl.II

Seria și numărul Facturii fiscale N 166 8661 N/Î Camion KLQ 026

Rezultate de încercări GOST 8736-93

Denumirea indicilor	U/ m	Nr/site	DN p/u produs	DN p/u metoda de încercări	Cerințe Conform DN	Date Reale
Densitatea în stare uscată	Kg/ m <sup>3</sup>	-	GOST 8736-93 PCT.1	GOST 8735-88 pct. 9.	-	1398
Compoziția granulometrică Reziduu pe Sită p.4.3.4 Parțial- numărătorul, total-numitorul	%	10	GOST 8736-93 pct. 4.3	GOST 8735-88 pct. 3	Max 0,5 CL.1	0
	%	5		„-“	Max 5	0
	%	2,5	„-“	„-“	-	0
	%	1,25	„-“	„-“	-	1,9
	%	0,63	pct. 4.3.2	„-“	30-45	42,45/44,35
	%	0,315	„-“	„-“	-	37,61/81,96
	%	0,16	„-“	„-“	-	16,06/98,02
	%	<0,16	pct.4.3.4	„-“	Max 15	1,98
Modul granular	-	-	GOST 8736-93 Pct. 4.3.2	„-“	Mijlociu 2,0÷2,5	2,18
Conținutul particulelor prăfoase și argiloase	%	-	GOST 8736-93 Pct.4.4.1	GOST 8735-88 pct. 4	Granula ț. Mijl. 2,0-2,5	2,26
Conținutul de argilă în Bulgări	%	-	GOST 8736-93 pct.4.4.1	GOST 8735-88 pct.4,5	Max 3 /bulgari max 0,35/ /bulgari-0,2/	2,9 /bulgari-0,2/



  
Semnătura

SRL „ ARCONICS COM”

Adresa\_or.Chișinău\_str.Uzinelor,130

Carierea\_s.Pugaceni, r-nul Anenii Noi

Pașaport de calitate a pietriș concasat

Nr. 1222

“02” ieulie 2018 Producere în serie.

Produsul este certificat de Oep  
Certificat de conformitate nr.  
din 02.03.2017 valabil pînă la

Obiect Pietriș concasat p/u lucrari de construcție fr.5-20, M-800

Seria și numărul Facturii fiscale IV 1668662 N/Î Camion KL2014

Rezultate de încercări GOST 8267-93

### REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicatorilor	U/M	Nr/site	DN p/u produs	DN p/u metoda de încercări	Cerințe Conform DN	Date rezultate
Densitatea în starea uscată	Kg/m3	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 pct.4.17	-	12
Compoziția granulometrică	%	25	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0
	%	20			Max 10	2,1
	%	12,5			30-60	54,56/5
	%	10			-	18,50/7
	%	5			90-100	22,52/9
Duritatea	-	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	Conform tab.5	M”80
-pierdere a masei la încercările de fracționabilitate	%	-	pct. 4.4.2	pct. 4.8		10,2

L.S



SEMNATURA

Республика Молдавия

ИЗУ «Энергетром», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97

участок аккредитации испытательной лаборатории, зарегистрирован  
в Государственном реестре Национальной системы аккредитации ПМР  
№1 ГОСТ ПМР:01.КН.51.С М.0563 действ. до 15 мая 2017 г.

ПАСПОРТ № 26

г. 07 мес. ноя 2018 г.

ИЗДАНИЕ (ИЗГРЯВИА) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20 мм

франк Молдавия

франк № \_\_\_\_\_

формат (скалоза) \_\_\_\_\_

в объеме \_\_\_\_\_

число \_\_\_\_\_

адрес Прохоры Сервис

ИСПЫТАНИЯ ПО ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 30108-94

Наименование показателей	Результаты испытаний
1. Объемно-насыщенная плотность т/м <sup>3</sup>	1,36
2. Содержание зерен лещадной и игольчатой формы в %	10
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в %	0,4
4. Содержание глины в комках в %	0
5. Марка щебня по прочности (дробимости) в кг/см <sup>2</sup>	1000
6. Содержание зерен слабых пород в %	4,5
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в Бк/кг	57,66
8. Морозостойкость в цикл	F25
9. Содержание вредных компонентов в мг/л	
10. Зерновой состав гравия в %	50 мм 40 мм 30 мм 25 мм 20 мм 12,5 мм 5 мм менее 5 мм
Полные остатки	0,5 9,4 79,9 94,8

Качество щебня соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник карьера « \_\_\_\_\_ »

Начальник испытательной лаборатории \_\_\_\_\_

