

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21053602 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1647863623855

Denumirea procedurii de achizitie: Servicii de extindere a sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv servicii de montare și reglare

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul nr. 1
Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decabal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP

50324100-3	Panou de control	SmartLine020/4	Italia	Inim	Conform anexei la anuntul de participare	Centrală detecție incendiu convențională 4 zone extensibilă la 20 zone cu meniu si eticheta in limba Romana -maxim 32 detectoare pe o zonă -intrare supervizată pentru detectare de gaz cu interfață 4-20mA -comanda instalatii de stingere cu gaz (necesita modul optional) -magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetoare -100 evenimente -taste de navigare în meniu și display LCD Made in Italy Garantie 5 ani	-
	Amplificator de zone	SmartLine/8Z	Italia	Inim	Conform anexei la anuntul de participare	Modul extensie 8 zone convenționale - pentru centralele convenționale SmartLine020/4 (maxim 2), SmartLine036/4 (maxim 4) - terminale configurabile I/O: 8 - 1 iesire supervizata Made in Italy. Garantie 5 ani.	-
	Detector de fum	D9000 SR	Bulgaria	DM-TE H	Conform anexei la anuntul de participare	Оптический дымовой пожарный датчик. - Напряжение питания: (9-30) V / DC. - Потребляемая мощность в рабочем режиме: ≤ 130 μA. - Потребление в «пожарном» состоянии: 20 mA / 24V DC. - Рабочая t +10°C ~ +50°C.	-
	Baza pentru detector de fum	B9000	Bulgaria	DM-TE H	Conform anexei la anuntul de participare	Стандартная база с замком. Соответствует новому нормативу EN 54.	-
	Avertizor manual	D9000 MCP	Bulgaria	DM-TE H	Conform anexei la anuntul de participare	Buton de avertizare manual.	-
	Sirena	S9000	Bulgaria	DM-TE H	Conform anexei la anuntul de participare	Sirena de interior 9-30 V, 96 db/24 V, LED flash (cu soclu).	-
	Acumulator	DT 1207	Ucraina	Delta	Conform anexei la anuntul de participare	Acumulator 12V, 7 Ah	-
	Cablu	Cablu de incendiu ignifug 2x0,8 mm	Turcia	ETK	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolatiei construita sa reziste 180 min in flacara fara sa fie distrusa. Mentinerea integritatii in functionare 30 min la flacara directa.	-
	Tub gofrat	Tub flexibil 16mm			Conform anexei la anuntul de participare	TUB FLEXIBIL 16 mm.	-
	Accesorii	Accesorii si materiale de fixare	Diferite		Conform anexei la anuntul de participare	Materiale de fixare si accesorii	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**