

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 6470 din 13.08.2024

privind lucrările din cadrul "*Reparație capitală (după 60.000 ore de funcționare) modul de cogenerare nr. 2 tip JMS 624 GS-N.LC, versiunea H02, Jenbacher, montat în incinta S.C. Modern Calor S.A. Botoșani*", respectiv:

- upgrade a sistemului de management al modulului de la DIA.NE XT3 la DIA.NE XT4, prin înlocuirea cu panouri noi a panoului M+ interfață motor și a panoului A+ de comandă și control modul de cogenerare
 - upgrade senzori monitorizare motor termic prin montarea suplimentar de senzori noi pentru monitorizarea următorilor parametri: presiune diferențială pe intercooler, presiune diferențială pe sistemul Blow-by aerisire carter motor, presiune diferențială pe filtrii de aer,
- executate în cadrul contractului nr. 10174 din 27.12.2021 + Acte adiționale, încheiat între S.C. MODERN CALOR S.A. și S.C. RAIL PRO TRADING S.R.L.

1. Lucrările au fost executate la baza autorizației nr. *nu este cazul*, eliberată de ----- la -----, cu valabilitate până la -----.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2024 ÷ 12.08.2024, fiind formată din:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bosovici Călin-George | - Președinte |
| 2. Puflea Cristian | - Membru |
| 3. Bucătaru Adrian | - Membru |
| 4. Dumitrache Sorin | - Membru |
| 5. Purav Cristian Dumitru | - Membru |
| 6. Agheniței Robert | - Membru |
| 7. Rotaru Relu | - Membru |
| 8. Tufă Mariana | - Membru |
| 9. Cărbune Corneliu | - Membru |
| 10. Zbranca George-Cristian | - Membru |
| 11. Crăcană Serghi | - Membru |

Comisia de recepție a fost numită prin Decizia nr. 89 din 16.07.2024.

3. Au mai participat la recepție:

Paraschiv Alexandru - Executant (S.C. RAIL PRO TRADING S.R.L.)

4. Constatările comisiei de recepție:

Documentația scrisă și desenată, înaintată de către Executant este completă și include:

- Raport instalare
- Raport commissioning
- Certificat de garanție
- Declarație de conformitate
- Schema electrică
- specificații tehnice
- Listă mesaje de eroare

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **Admitere**, pentru că lucrările executate sunt în conformitate cu prevederile contractului nr. 10174 din 27.12.2021 + Acte adiționale, respectiv Caietul de Sarcini care a stat la baza procedurii de achiziție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Punerea în funcțiune a Modulului de Cogenerare nr. 2, tip JMS 624 GS-N.LC, versiunea H02, GE Jenbacher și întocmirea procesului verbal de punere în funcțiune.

8. Prezentul proces verbal conținând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 13.08.2024 la sediul S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI în 2 (două) exemplare.

Comisia de recepție

(semnătura)

Președinte:

Bosovici Călin-George

Membrii:

Puflea Cristian

Bucătaru Adrian

Dumitrache Sorin

Purav Cristian Dumitru

Agheniței Robert

Rotaru Relu

Tufă Mariana

Cărbune Corneliu

Zbranca George-Cristian

Crăcană Serghi

Alți participanți:

Executant (S.C. RAIL PRO TRADING S.R.L.):

Paraschiv Alexandru

