

Specificații tehnice (F4.1)

Inspectoratul General de Carabinieri al MAI Licitatie publică ocds-b3wdp1-MD-1593758723399	Data: „_08_” _07_ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Electrocasnice Lotul 4	Lot 4: achizitionarea aparatelor de aer conditionat, inclusiv instalarea	Pagina: 1__din1__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
4. 39700000-9 Aparat de aer condiționat	Conditioner GREE GWH09AAA (9000 BTU), inclusiv montarea si materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Conform caietului de sarcini	Garantie la utilaj si montare – 38 luni, Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -4C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66