

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1724322668294 din 22.08.2024

biectul achiziție: Aparat de aer condiționat

Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<i>Conform caietului de sarcini</i>	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: invertor, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: -20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 SEER : 6,1W SCOP mediu : 4,1W SCOP : 5,1W Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 24 luni; Pasaport tehnic se anexeaza	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<i>Conform caietului de sarcini</i>	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: invertor, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 600m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: -20°C până la +30°C	

					Agent frigorific: R32 SEER : 6,1W SCOP mediu : 4,1W SCOP : 5,1W Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35m ² ; Termen de garanție: 24 luni; Pasaport tehnic se anexează	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115
din “15” octombrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1724322668294</u> din 22.08.2024									
biectul achiziție: Aparat de aer condiționat									
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fărăTVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39717200-3	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU	buc	5	7016,00	8419,20	35080,00	42096,00	în decurs de 10 zile din momentul solicitării mărfii de către beneficiar, la adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 22anunțului de participare	
39717200-3	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU	buc	1	7500,00	9000,00	7500,00	9000,00		
						42580,00	51096,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

