

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000404-17**

Data emiterii: 30 noiembrie 2017 Valabil pînă la: 29 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale de vopsire dispersive în apă "Superfarba Classic",
"Superfarba Profi", "Superfarba Premium"

Codul NMMD
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 " Materiale pentru vopsire dispersive în apă"

p. 5.3.1, tabl. 1 p.p. 1; 3; 4; 5; 6; p. 6

Reglementării Tehnice HG RM Nr. 226 din 29.02.2008, RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 178

Codul țării
MD

SOLICITANT

ICS "KNAUF-GIPS" S.R.L., tel/fax: (0231) 2-24-39

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul IDNO
100260005588
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 473 din 21.11.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 dtz expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 495, 496, 497 din 29.11.2017 LÎ SA "ASCHIM"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 014 din 16.12.2013 data expirării 23.10.2017

Raportului de încercări Nr. 1745 din 22.11.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 data expirării 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se va efectua una dată pe an de către OC "Controlconstruct"

Dosar Nr. 473

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Blus

Motnica V



Seria B 000404

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009633-19

Data emiterii: 13 septembrie 2019

Valabil pînă la: 13 septembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Foi ondulate din fibrociment, nevopsite tip AT, 1750x1130mm.

Contract Nr. 9/10-19 LF din 26.07.2019 cu

ЧАО "Ивано-Франковскцемент", Ucraina.

Codul NCM
6811

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30340-95 (anulat) pct. 3.2 tab.1, pct. 4.2.1 tab. 4 (ind. 2, 3, 5, 6), pct. 4.3, 4.4, 8;

PRODUCĂTOR

ЧАО "Ивано-Франковскцемент", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"PIRAMIDA-MARKET" SRL,
str. Suveranității, 3/A, or. Cimislia, Republica Moldova.Codul IDNO
1019605000048

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0508 din 11.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD-2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 004/4 din 19.08.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 788 din 06.09.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 118/2019 din 26.07.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008208



Conducătorul OC










PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



		Nr. <i>2095011</i> 30.10.2019		Cod: CDC - 7.2.2 - 1 Versiunea :1.0 DATA:4.09.2018
Sistemul de Management al Calitatii este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services				
CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32,5R CIMENT PORTLAND cu cù calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM II/A-II 32,5E				
 CEpr-029		Cod NM MD 2523		
LOT №	SILOZ №	SACI		
233	3			
Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute	
Clasa de rezistență	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	.	32,5E 32,5R	
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	24.9	
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	50.4	
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39.2 MPa	53.5	
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.9	
Temp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	160	
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.7	
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.11	
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.057	
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	17.65	
Priza falsă **	Metoda internă	fara limita	nu	
conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux *conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/ /Nr_001151 valabil pînă la 22 decembrie 2020 Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării însăcui (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso. Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. U 085 valabil pînă la 8 mai 2020				
Numărul vagonului / autocamionului :				
Manager Calitate		Evgheni Ignatenco		
 LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.		Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403 - 0254 55 404 E-mail: callcenter@md.lafarge.com		
				

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000413-17**

Data emiterii: 18 decembrie 2017 Valabil pînă la: 17 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții pe bază de ciment
"Klebespahtel" M 50, "Fliesenkleber N" M 40,
"Bau und Fliesenkleber" M 60, "Flexkleber" M 75,
"Fassadenspahtel" M30

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM 262-2005 "Amestecuri uscate pentru construcții"

p.p. 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.2

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

SOLICITANT

CS "KNAUF-GIPS" SRL tel./ fax: (0231) 2-24-39

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 468 din 03.11.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raporturi de încercării Nr. 52, 53, 54, 55, 56 din 11.12.2017 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2020

Raportului de încercări Nr. 1740 din 06.11.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 468

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității



Codul NM MD
2523

Codul țării
MD

Codul IDNO
100260005588
1

Seria B 000413

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000560-19

Data emiterii:

26 mai 2019

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD

2520

Amestecuri uscate pentru construcții cu liant de ipsos

MP-75 M 40; MP-75 Light M 20; MP-75 SL M 20; HP Start M 40;

HP Finish M 30; Goldband M 40; Fugenfuller M 40; Rotband M 40;

Rotband PRO M 20; Dunnputz M 40; Perlfix M 60; Finish Q4 M 20;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 262.2005/A1 2018 p.p. 3.2; 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.7.

Reglementarea Tehnică HG RM Nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul țării

MD

SOLICITANT

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL tel./fax: (0231) 2-24-39

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul IDNO

10026000558

81

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 553 din 17.05.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Rapoartelor de încercări Nr.12-22 din 22 - 24.05.2019 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2020

Raportului de încercări Nr. 2940-C din 23.05.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "Controlconstruct" SRL


Dosar nr. 553

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B 000560



**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”