



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „EFFECT GAS”
str. Igor Vieru, nr. 8, ap. 11 MD 2045, mun. Chișinău, Republica Moldova
str. Uzinelor, nr. 78, bir. 413, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: 069557876, e-mail: efectgas@gmail.com, www.efectgaz.md

Nr. 156 din 07.05.2024
La nr. din

SRL „Chișinău-gaz” Mun. Chișinău, str. Albișoara 38

DECLARAȚIE

Întreprinderea SRL ”Efect gas” vă aduce la cunoștință descrierea parametrilor tehnici a utilajelor și materialelor planificate pentru a fi montate în cadrul procesului de axacutare a lucrărilor de construcție/montare în cadrul Licitației deschise **Achiziționarea lucrărilor de montare a dispozitivului de închidere d 700 mm, or. Chișinău pe gazoductul de presiune medie (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Tîrgoviște) Nr. CG-03L/2024 din 10.04.2024:**

Țeava de oțel: Sunt noi fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuția gazelor naturale. Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75; GOST 10704-91; GOST 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect) sau EN-10217-7 Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice.

Robinet Dn 700 mm, Dn 100 mm: Sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale, inclusiv respectarea prevederelor documentației de proiect.

Robinet cu bilă sub sudură Dn 700 mm – (Vexve sau echivalent);

Carcasa Dn700 - Oțel, P355 NL 1 (1.0566)/ GP 240GH (1,0619);

Bila (шар) Dn700 - Oțel cu acoperire anticorozivă (Сталь плюс нержавеющее покрытие), ASTM A350 LF2+Ni;

Etanșarea bilei (уплотнение шара) – DN700 PTFE+C;

Etanșarea țije (уплотнение штока) – NBR;

Control (управление) – Reductor manual (ручной редуктор);

Condiții de lucru (условия работы) – (- 40 grade Celsius / + 70 grade Celsius);

PN 16 Мпа.

Toate materialele utilizate vor deține certificate care atestă calitatea și conformitatea lor.

Cu respect,

Director

TESA Iurie

Tel. 069557876
