

SECRETĂ REZOLUȚIE RENTRO SUBORDINĂ

6.1.2. alte cerințe și măsuri tehnice specifice echipamentului electric al centralei electrice.

7. CERINȚE FAȚĂ DE AUTOMATIZARE:

7.1. Centrala electrică trebuie să dispună de următoarele sisteme de automatizare:

7.1.1. reglarea automată a excitației, tensiunii și puterii;

7.2. Funcționarea continuă la puterea activă nominală:

7.2.1. În diapazonul de tensiune (0,9 - 1,1) Unom;

7.2.2. În diapazonul de frecvență prevăzut de NAIE.

8. CERINȚE FAȚĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE: Nu se aplica.

9. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu cap. 1.7 NAIE.

10. ALTE CERINȚE: Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice, ce se montează de către electricianul autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de rețea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de rețea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de rețea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.

10.1. Echipamentul electric al sursei autonoma trebuie să fie certificat pe teritoriul Republicii.

10.2. Livrarea energiei electrice în rețeaua Operatorului sistemului de distribuție nu se prevede.

10.3. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019.

10.4. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează și construiește instalația de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costului de proiectare și a tarifului de racordare.

10.5. Solicitantul achită costul de proiectare și tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea și montarea instalației de racordare.

10.6. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant și un electrician autorizat să proiecteze și să execute instalația de racordare, după executarea și recepția instalației de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune.

10.7. Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreținerea și modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate de electricienii autorizați aparțin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite la pct. (10.10).

10.8. Persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care au în proprietate instalații electrice, linii electrice și posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem.

10.9. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalației, părțile (solicitantul și operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalațiilor electrice și semnează Actul de delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare și Convenția de interacțiune, care se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalației de racordare, conform contractului de racordare.

10.10. Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV a centralelor electrice, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile.

10.11. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul de racordare expirat nu poate fi prelungit..

În atenția solicitantului

1. În cazul în care solicitantul (potențial utilizator de sistem) nu este de acord cu condițiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
2. După obținerea avizului de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem) este în drept să solicite, operatorului de sistem proiectarea și executarea instalației de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costurilor de proiectare și a tarifului de racordare.
3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem):
 - 3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obținerii actului de corespundere a instalațiilor electrice ale solicitantului;

Nr. **P40202022110089** din **22.11.2022** valabil până la **22.11.2023**

- 3.2. stabilește împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalațiilor electrice ale solicitantului (potențial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalațiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de sistem a actului de delimitare și semnarea lui de către părți;
- 3.3. achită tariful de punere sub tensiune.
4. Racordarea și punerea sub tensiune a instalațiilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune.
5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant să proiecteze instalația de racordare titularul avizului de racordare este obligat să transmită proiectul instalației de racordare operatorului de sistem în termen de **12 luni** din momentul eliberării avizului de racordare, în caz contrar avizul se consideră anulat.



Aprobat: Inginer Solicități de Conectare

Veretco Ghenadie

Eliberat: _____
(Numele, Prenumele și semnătura)

Primit: _____
(Numele, Prenumele și semnătura solicitantului)

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011. Număr de identificare unic: 0000293.



ETOP
creat să reziste

SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

MD-2023 mun Chișinău,

str. Uzinelor 90, of. 207

Cod fiscal 1007600051556

Cod TVA 0208735

GSM: +373 78 33 30 30

E-mail: office@etop.md

www.etop.md

1. Regulamentul de executare a reparației conform garanției:

1.2. Compania Promo Soluții SRL acordă garanție conform termenilor și condițiilor de

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Seria

Nr. 22/0010752

Produsul

Generator

Model/Tip

FULL

Termenul de garanție

24 luni (<750 moto/ore)

Numărul de înregistrare

38G0220171438

Data vânzării / eliberării

14

Semnătura și ștampila

ca

-

cel

-în

cas

ă a fost

zării pr

produ

zării p

ivități

);

nilor

inun

upă efectuarea cumpărăturii;

alt regim de lucru decât în

în alt regim de lucru decât cel
ale: restaurante, cantine, servicii

- în cazul defecțiunilor mecan

Numele și semnătura cumpărătorului

e,

te;

rețelilor rețelelor de
cabluri cu standardele de stat,

similari ri de la

siune cu lipsa unei faze

precum și de alți factori
frecvența normală cu 0,

nu

- i

ente la asemenea temperaturi);

defectelor apărute în urma transportării sau

păstrării incorecte de către cumpărător;

ce

SEACI ISOMO CONCOR

generator at maximum performance for a long period. Thus, you shall follow the recommendations

attention to maintain the operating environment to ensure that the generator operates properly. Maintenance, adjustment, repair and installation-commissioning operations shall always be performed by authorized and qualified persons using original parts.

generator has a model and serial number shown on a plate attached to the the control panel, cabinet frame (Figure 1). This plate also provides the manufacturing date, voltage, current, power in kVA, efficiency, power coefficient and weight of the generator.

recommended lubricants, coolants and fuel.

Full Generator authorized services.

recommended safety and installation precautions

set is not intended for outdoor operation. Precautions required against weather conditions shall be and the set shall be installed in protected areas.

set with a cabinet is designed for outdoor operation, and adequate ventilation shall be provided indoors.

FULL GENERATOR		DİZEL JENERATÖR DIESEL GENERATOR	
Model	FR-35E	Seri No / Serial No	37R0035161276
Frekans / Frequency	50 Hz	Güç Faktörü / Power Factor	0,8
Faz / Phase	3	Motor Devri / RPM	1500 rpm
Voltaj / Voltage	230/400 V	Motor / Engine	K4100D-30 KW
Standby Güç / Standby Output	35 KVA	Üretim Yılı / Production Year	2021
Prime Güç / Prime Output	32 KVA	Net Ağırlık / Net Weight	700 kg
Sürekli Akım / Rated Current	45,8 A		

CE ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO 14001:2015 CERTIFIED ISO 45001:2018 CERTIFIED MADE IN TURKEY TURK MALL

TOPÇULAR Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. İnönü Sk. C Blok No: 6 34887 Sancaktepe / İSTANBUL
www.fullgenerator.com T. +90 850 222 86 28 / F. +90 216 561 10 00

Generator Identification Plate

For anything, call Full Generator Service and Parts department or an authorized dealership. Data on this plate is valid for all maintenance processes, service requests or parts orders.

Generator Set and Standard Equipment:

Generator sets and standard equipment are delivered ex-factory on the truck. The equipment specifications for generators manufactured as open and cabinet type are provided below.

1.1. Equipment provided with open type generator:

- Fuel tank supplied within the frame up to a specified power
- Fuel tank supplied as separate from the assembly on generators starting from 8 kVA
- Diesel engine and alternator installed to the frame with specifically designed anti-vibration
- Radiator and cooling fan installed to the diesel engine.
- Fuel hoses.
- Starter battery, its tray and connection cables.

S.C. „PROMO-SOLUȚII” S.R.L
Republica Moldova, mun. Chisinau
str. Uzinelor 90, of. 207
Tel: + /373/ 067 707 707
office@etop.md
www.etop.md



ACT DE PREDARE - PRIMIRE A UTILAJULUI / MATERIALELOR

Nr.: 22/0963 din 14.07.2022

SC „PROMO-SOLUȚII” SRL, denumit în continuare „Furnizor”, pe de o parte, și „2A ALLCROSS SRL” „Beneficiar”.

Furnizorul transmite, iar Beneficiarul primește următoarele utilaj / materiale:

Nr.	Denumirea	Nr. de serie
1	Generator insonorizat FULL FG220-ATS+AVR, 220/200kVA, 176/160kW, 400V-50Hz, motor SD diesel, cu rezervor de combustibil 500 litri	38G0220171438

Rezultatul inspectării utilajului/materialelor predate:

1. Pretenții la partea exterioară, complectare, dotare și documentație nu sunt.

Cu semnarea prezentului Act de predare - primire a utilajului/materialelor, în continuare părțile cad sub incidența respectării condițiilor și obligațiilor de garanție stabilite în contract.

PREDAT:

SC „PROMO-SOLUȚII” S.R.L.

Vendereu Sergiu

Numele, Prenumele, Semnătura



RECEPTIONAT:

2A ALLCROSS SRL

Numele, Prenumele, Semnătura

S.C. „PROMO-SOLUȚII” S.R.L
Republica Moldova, mun. Chisinau
str. Uzinelor 90, of. 207
Tel: + /373/ 067 707 707
office@etop.md
www.etop.md



ACT DE PREDARE - PRIMIRE A UTILAJULUI / MATERIALELOR

Nr.: 22/0963 din 14.07.2022

SC „PROMO-SOLUȚII” SRL, denumit în continuare „Furnizor”, pe de o parte, și „2A ALLCROSS SRL”
„Beneficiar”.

Furnizorul transmite, iar Beneficiarul primește următoarele utilaj / materiale:

Nr.	Denumirea	Nr. de serie
1	Generator insonorizat FULL FG220-ATS+AVR, 220/200kVA, 176/160kW, 400V-50Hz, motor SD diesel, cu rezervor de combustibil 500 litri	38G0220171438

Rezultatul inspectării utilajului/materialelor predate:

1. Pretenții la partea exterioară, complectare, dotare și documentație nu sunt.

Cu semnarea prezentului Act de predare - primire a utilajului/materialelor, în continuare părțile cad sub incidența respectării condițiilor și obligațiilor de garanție stabilite în contract.

PREDAT:

SC „PROMO-SOLUȚII” S.R.L.

Vendereu Sergiu

Numele, Prenumele, Semnătura



RECEPTIONAT:

2A ALLCROSS SRL

Numele, Prenumele, Semnătura